



OKNO P02

vnitřní část - 1150/2080 mm  
venkovní část - 1150/2080 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25  
STÁVAJÍCÍ STAV



POHLED Z INTERIERU  
NAVRHOVANÝ STAV



SKLADEBNÝ ROZMĚR OKNA


STAVBNÍ OTVOR  
RÁM OKNA  
KŘÍDLO OKNA

Přesný rozměr bude upřesněn dle přesného zaměření  
ostění a nadpraží na stavbě !!!

KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI

OKNO OPATŘIT ŽALUZII (OBĚ KŘÍDLA)  
V PARAPETU DOPLNIT MRÍŽKY PRO ODVOD TEPLA Z OTOPNÉHO TĚLESA

PŮDORYS - OKNO (STAV) - M 1:25



Rozměry okna udávány cca.  
Dle přesného zaměření se stavební otvory mění  
pouze v řádech milimetrů - cca +-50 mm

Vnitřní ostění opraveno - viz. popis, vymalováno  
Vnější ostění opraveno pouze v nezbytně nutné ploše

- PŮVODNÍ PARAPET DESKA - DŘEVO
- NOVÝ PARAPETNÍ PROFIL - BARVA DŘEVA - DEKORATIVNÍ PVC FOLIE - VIZ. POPIS
- OKENNÍ RÁM
- PARAPET
- OPLECHOVÁNÍ
- Dřevěné EURO okno (zlatý dub)
- Žaluzie + síť proti hmyzu
- Parapet posilování + mrížky UT
- Oplechování titanznínek bez nátěru

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSÁZENA NA ÚROVNĚ  
NÝNEJŠÍHO VENKOVNÍHO KŘÍDLA - VÝŠKOVĚ I PŮDORYSNĚ.
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA, DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM
- PO PROVEDENÍ SOND (ODESKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem starby a projektantem zaměněny za jiná obdobných  
technických a fyzikálních parametrů. Barva - lazura v barvě dřeva - oboustranně - zlatý dub. Tepelné a  
akustické vlastnosti musí být dodrženy !!!  
Okno EURO - konstrukční hloubka profilu 92 mm - IV92. Otevírání oken ve standardu s mikroventilací (4  
polohy klíky - s pojiskou proti chybné manipulaci - zavřeno, otevřeno, mikroventilace, sklopka, aretace  
ventilácky proti uzavření). Zaoblené hrany pro delší výdrž povrchové úpravy. Systém minimálně tři  
těsnění zvyšující spárovou neprůzvučnost. Výplně oken s distančním rámečkem. Profil IV92 - rám i  
křídlo. Dřevo - smrk napojovaný. Okení rám 80 mm - zaoblené hrany. Okení křídlo - hloubka zasklívací  
drážky min. 23 mm. Barva lazura v barvě dřeva - oboustranně. Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 mm. Tepelná  
vodivost trojskla maximálně Ug=0,5 W/m2K, propustnost světla min. 74%, solární zisk min. 54%,  
distanční rámeček sklolaminátový v barvě hnědé. Tepelná vodivost celého okna cca - Uw=0,68 W/m2K.  
Těsnění - středové těsnění, dorazové těsnění a utěsnění zasklívací lišty v barvě okna. Okapnice - rámová  
okapnice a křídlová okapnice.

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02

Včetně parotěsných a paropropustných pásék - komprimací páska k utěsnění spár ostění mezi  
stávajícím ostěním a novým oknem. Nalepovací páska na okení rám z interieru s perlinkou. Ochranami  
zaomítavací apu lišta 8 mm.

Oprava vnitřního ostění po demontáži oken. Vnitřní ostění, parapet a nadpraží budou po demontáži  
upraveny pomocí vyrovnání (možno použít polystyrenem) a také hrubou malbou, přetazeny perlinkou  
včetně rohů, zčištěny štukovou omítkou, apu lišty v interieru. Vnější ostění bude opraveno dle potřeb  
po vybourání oken - doplnění hrubé omítkoviny, doplnění štukové vrstvy - pouze v nezbytně nutné  
ploše.

Popis montáže - viz. technická zpráva

Vnitřní žaluzie:

Systém vnitřních žaluzií kotvených k okennímu křídlu. Barva krémová. Před objednávkou nutná  
konzultace s investorem !!! Z venkovní části síť proti hmyzu

Vnitřní parapet:

Postformingová dřevotřísková deska s dekorativní folii - barva v barvě okna. Dodávka včetně  
ukončujících profilů a vnitřních krytek. Uložena na vyrovnávací vrstvu a nízkoexpanzní  
polyuretanovou pěnu. Parapetní profil představující 30 mm před hranu zdiva. Parapetní profil s mrížkou  
pro odvod tepla z otopného systému. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!! Dle výkresu  
někdy keramický obklad parapetu

Venkovní oplechování:

Material - titanznínek bez nátěru. Rozměr dle stávajícího stavu

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA (VENKOVNÍ ČÁST)	1150 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA (VENKOVNÍ ČÁST)	2080 mm
PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÝ (POSTFORMING) S PVRCHOVOU (UPRAVOU + BOČNÍ KRYTKY ŠÍŘKA cca 460 mm (upřesnění půdorys) + MRÍŽKY UT+SÍŤ proti hmyzu
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	TITANZNÍNEK BEZ NATĚRU

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	--
1.NP	1
2.NP	--
CELKEM POČET	1

OKNO P02

vnitřní část - 1150/2080 mm  
venkovní část - 1150/2080 mm