

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 19. 6. 2017

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 31895/2017/OP/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 34803/2017/OP/HDM

VYŘIZUJE: Mgr. Musálek

TEL.: 553 668 852

E-MAIL: jakub.musalek@khsova.cz

DATUM: 17. 7. 2017

Ing. Jan Pospíšil

IČ: 68317611

Na Pastrníku 451/21

74705 Opava - Malé Hoštice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost fyzické osoby podnikající Ing. Jana Pospíšila, IČ: 68317611, se sídlem: Na Pastrníku 451/21, 74705 Opava - Malé Hoštice, ze dne 19. 6. 2017, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „ZŠ Mírova, Opava-Předměstí výměna výplní otvorů“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci „ZŠ Mírova, Opava-Předměstí výměna výplní otvorů“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti fyzické osoby podnikající Ing. Jana Pospíšila, IČ: 68317611, se sídlem: Na Pastrníku 451/21, 74705 Opava - Malé Hoštice, ze dne 19. 6. 2017, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „ZŠ Mírova, Opava-Předměstí výměna výplní otvorů“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy spočívající ve výměně výplní okenních otvorů ve stavebním objektu SO-01 Mírová 33 a SO-02 Mírová 35. Stavební objekty se nachází na parcelách p.č. 2459 a p.č. 2460 v k.ú. Opava – Předměstí. Stavební objekt na ulici Mírová 33, 746 01 Opava – Předměstí je tvořen hlavní budovou ve tvaru obdélníku. Budova je dvoupodlažní, s plným podsklepením a podkrovím. Stavební objekt na ulici Mírová 35, 746 01 Opava – Předměstí sestává z tří podlaží s plným podsklepením a podkrovím. Z hlavní ulice Mírová a boční strany obou objektů budou použity dřevěná EURO okna s trojsklem a zasklením s vylepšenými akustickými vlastnostmi. Ostatní okenní otvory budou tvořeny dřevěnými EURO okny s trojsklem. Okna ve sklepních prostorech budou s plastovým profilem s dvojsklem. Dle předložené projektové dokumentace nebude prováděna práce s azbestem.

Otevírání EURO oken bude dosažitelné z podlahy. Okna budou otevíratelná ve standartu s mikroventilací (4 polohy kliky – s pojistkou proti chybné manipulaci – zavřeno, otevřeno, mikroventilace, sklopka, aretace

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

ventilačky proti uzavření). Ze strany ulice budou instalována okna s akustickým útlumem minimálně 40 [dB] (hodnota skla). Okna ve výukových místnostech a okna v místnostech školních družin budou opatřena vnitřními žaluziemi kotvenými k okennímu křídlu. V objektech se nachází výukové místnosti a místnosti školních družin. Předmětné místnosti v jednotlivých objektech jsou prostorově identické.

V rámci dokumentace byl předložen dokument: „Světelně technický projekt – posudek na výpočet denního osvětlení“ vypracovaný Ing. Petrou Pospíšilovou (datum zpracování: červen 2017), ČKAIT: 1102076. Z předloženého dokumentu vyplývá, že denní osvětlení v novém stavu splňuje požadavky ČSN 73 0580-1 pro minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti (1,5 %) a třídu zrakové činnosti IV ve funkčně vymezených částech posuzovaných místností. Dle předložené dokumentace budou v těchto prostorech umístěny pracoviště a místa příslušející výše uvedené třídě zrakové činnosti. Dle výpočtu se předpokládá v učebnách „Mírová 35“ splnění minimálního činitele denní osvětlenosti na 91 % plochy učeben. V učebnách „Mírová 33 A“ na 48 % plochy učeben a v učebnách „Mírová 33 B“ na 65 % plochy učeben. Umělá složka sdruženého osvětlení v učebnách „Mírová 33 A“ dle předloženého výpočtu umělého osvětlení z období červenec 2017, zpracovaného Ing. Janem Pospíšilem, byla navýšena na hodnotu 500 [lx] a splňuje ČSN EN 12464-1. Z předloženého výpočtu a technické zprávy je patrné, že udržovaná osvětlenost v učebnách „Mírová 33 A“ činí 672,6 [lx] s rovnoměrností 0,74.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.



Mgr. Jakub Musálek
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát: 1 + PD (osobní předání)

1x KHS, oddělení hygieny dětí a mladistvých: 1+2/2