


VZOROVÉ ULOŽENÍ GRAVITAČNÍHO POTRUBÍ

M 1 : 25



LEGENDA :

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM (PAŽÍCÍ BOXY NEBO PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ)
2.	POTRUBÍ Z PP
3.	PÍSKOVÉ LOŽE VEL. ZRNO 0 -16 mm - TLOUŠŤKA LOŽE PO ZHUTNĚNÍ JE 100 mm
4.	OBSYP POTRUBÍ Z HUTNĚNÉHO PÍSKU PO VRSTVÁCH 150 MM, MAX. ZRNO 0-32 mm
5.	ZÁSYP PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENIVEM (ŠTĚRKODRTÍ), FRAKCE 0- 63 mm SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 150MM
6.	ŠTĚRK ZRNO 8/22MM
7.	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN80 (PO UKONČENÍ STAVBY SE ZASLEPÍ)

TABULKA ROZMĚRŮ

SVĚTLOST DN (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)
200	1 000
250	1 000
300	1 100
400	1 200
500	1 300
600	1 400

POZNÁMKA :

- PARAMETR D(%) PRO JEMNOZRNNÉ ZEMINY 95%
- RELATIVNÍ HUTNOST I PRŮ HRUBOZRNNÉ ZEMINY 0,70
- METODA MĚŘENÍ ZHUTNĚNÍ :
- DYNAMICKÁ ZKOUŠKA DESKOU VE VÝKOPU A STATICKÁ ZKOUŠKA DESKOU NA PLÁNI NA 45 MPa
- TLAKOVÉ POTRUBÍ JE NUTNÉ UKLÁDAT PODLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- ULOŽENÍ DRENÁŽNÍCH TRUBEK BUDE PROVEDENO JEN V MÍSTECH VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY
- PAŽENÍ VÝKOPU - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,20 m
- VE VOLNÉM TERÉNU PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,50 m

Č. změny	Datum	Popis změny	Schválil

<div><div>KBprojektAqua s.r.o.</div><div>KBprojektAqua s.r.o. Staroveská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364</div></div>			
Vypracoval :	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing.Čestmír Krkoška
Investor : Statutární Město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava			Č.zakázky : 2017-033
Akce :  Úprava Staré Jaktarky			Stupeň : DPS
			Datum : 04/2018
			Formát : A4
			Měřítko : 1 : 25
Příloha : Vzorový příčný řez uložením potrubí			Č.přílohy : D.1.1.5