

Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 20.08.2019

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00039 Statutární město Opava / 08/127

Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.
Název:
Ulice: Západova 27, Opava
PSČ: 74601
Telefon:

BD Hrnčířská 13, 15, 15a



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00039 Statutární město Opava
Jméno: Statutární město Opava
Ulice: Horní náměstí 382/69
PSČ: CZ-746 01-Opava

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
 k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5
Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 08/127
Název projektu: VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ
Ulice: Hrnčířská 13, 15, 15a
PSČ: CZ-74601-Opava