



Vážený pan
Ing. Zbyněk Novák
Čajkovského 1595/49
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1102869877

VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2019-02-19

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD s umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení: **SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE – 17. LISTOPADU** k.ú. Kylešovice. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého VN 22kV a nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č. 222/1994 Sb. za jehož účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelů;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního a stavebního řízení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Síť