



KOMUNIKACE - ŽIVIČNÝ POVRCH




CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA



POZNÁMKY

- * - PODSYP A OBSYP SPOJŮ A TVAROVEK BUDE PROVEDEN TĚŽENÝM PÍSKEM
- STĚNY VÝKOPU OD HLOUBKY 1,3m ZAJISTIT VHODNÝM NEPOŠKOZENÝM PAŽENÍM
- OBSYP HUTNIT POUZE PO STRANÁCH POTRUBÍ NIKDY NAD POTRUBÍM, OD 30cm ZÁSYPU LZE HUTNIT ZEMINU I PŘÍMO NAD POTRUBÍM

ROSTLÝ TERÉN



ENERÁLNÍ
PROJEKTANT:



DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava
tel.: +420 556 731 611
www.doprplan.cz

C. STAVEBNÍ ČÁST
SO 501

PDPS

MEDIUM ZEMNÍ PLYN, STL - PROVOZ. TLAK 300 kPa

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	Klajm /		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ RECHTORIS	Rechtoris		
ZPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RECHTORIS	Rechtoris		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	Klajm /		
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA				
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OKRES: OPAVA	OBEC: OPAVA		
AKCE: PROPOJENÍ KRNOVSKÁ - ŽIŽKOVA ČÁST: SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU			DATUM	04/2019
			MĚŘITKO	1:25
			STUPEŇ	PDPS
			ZAK. ČÍSLO	18017
			ČÍS. PŘÍLOHY	PARÉ
PŘÍLOHA: ULOŽENÍ PLYNOVODU			05.	