



KŘÍŽENÍ KABELŮ NN



KŘÍŽUJE-LI STL PLYNOVOD SILOVÉ KABELY DO 1kv BEZ OCHRANNÉHO KRYTU V MENŠÍ VZDÁLENOSTI NEŽ 1000mm, MINIMÁLNĚ VŠAK 100mm, ULOŽÍ SE KABELY DO CHRÁNIČKY PŘESAHUJÍCÍHO PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU O 1000mm


KŘÍŽENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ



POZNÁMKY

- KŘÍŽENÍ A SOUBĚH PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI PROVÉST DLE ČSN 73 6005
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ SE PŘEDNOSTNĚ UKLÁDÁ NAD VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ A POD KABELOVÁ VEDENÍ SILOVÁ A SDĚLOVACÍ

KŘÍŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - VRCHEM



\* - KŘÍŽUJE-LI PLYNOVOD STOKOVÉ POTRUBÍ V MENŠÍ VZDÁLENOSTI NEŽ 500mm, MINIMÁLNĚ VŠAK 150mm, OPATŘÍ SE PLYNOVOD CHRÁNIČKOU PŘESAHUJÍCÍ STOKOVÉ POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU O 1000mm, U ZAŘÍZENÍ SMVAK O 1500mm.

ENERÁLNÍ  
PROJEKTANT:



DOPRAPLAN s.r.o.  
Přemyslovců 462/6  
709 00 Ostrava  
tel.: +420 556 731 611  
www.doprplan.cz

C. STAVEBNÍ ČÁST  
SO 501

PDPS

MEDIUM ZEMNÍ PLYN, STL - PROVOZ. TLAK 300 kPa

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	<i>Klajm /</i> <i>Rechtoris</i> <i>Rechtoris</i> <i>Klajm /</i>												
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ RECHTORIS													
ZPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RECHTORIS													
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ													
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA														
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OKRES: OPAVA	OBEC: OPAVA	<table><tr><td>DATUM</td><td>04/2019</td></tr><tr><td>MĚŘITKO</td><td>1:25</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>PDPS</td></tr><tr><td>ZAK. ČÍSLO</td><td>18017</td></tr><tr><td>ČÍS. PŘÍLOHY</td><td>PARÉ</td></tr></table>		DATUM	04/2019	MĚŘITKO	1:25	STUPEŇ	PDPS	ZAK. ČÍSLO	18017	ČÍS. PŘÍLOHY	PARÉ
DATUM	04/2019													
MĚŘITKO	1:25													
STUPEŇ	PDPS													
ZAK. ČÍSLO	18017													
ČÍS. PŘÍLOHY	PARÉ													
AKCE: PROPOJENÍ KRNOVSKÁ - ŽIŽKOVA														
ČÁST: SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU														
PŘÍLOHA: DETAILS KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ														
			07.											