



ROSTLÝ TERÉN




ZÁMKOVÁ DLAŽBA



POZNÁMKA

- * - PODSYP A OBSYP SPOJŮ A TVAROVEK BUDE PROVEDEN TĚŽENÝM PÍSKEM
- STĚNY VÝKOPU OD HLOUBKY 1,3m ZAJISTIT VHODNÝM NEPOŠKOZENÝM PAŽENÍM
 - OBSYP HUTNIT POUZE PO STRANÁCH POTRUBÍ NIKDY NAD POTRUBÍM, OD 30cm ZÁSYPU LZE HUTNIT ZEMINU I PŘÍMO NAD POTRUBÍM

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT:



DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava
tel.: +420 556 731 611
www.doprplan.cz

C. STAVEBNÍ ČÁST
SO 502
PDPS

MEDIUM ZEMNÍ PLYN, NTL - MAX. TLAK 5 kPa

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

| | | | | |
|---|------------------------|----------------|--------------|---------|
| VEDOUcí PROJEKTANT | ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ | <i>Klajm /</i> | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. TOMÁŠ RECHTORIS | <i>Rehtois</i> | | |
| ZPRACOVAL | ING. TOMÁŠ RECHTORIS | <i>Rehtois</i> | | |
| TECHNICKÁ KONTROLA | ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ | <i>Klajm /</i> | | |
| OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA | | | | |
| KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ | OKRES: OPAVA | OBEC: OPAVA | | |
| AKCE: PROPOJENÍ KRNOVSKÁ - ŽIŽKOVA ČÁST: SO 502 PŘELOŽKA NTL PŘÍPOJKY VČ. REGULAČNÍ STANICE V AREÁLU TS OPAVA PŘÍLOHA: ULOŽENÍ PLYNOVODU | | | DATUM | 04/2019 |
| | | | MĚŘITKO | 1:25 |
| | | | STUPEŇ | PDPS |
| | | | ZAK. ČÍSLO | 18017 |
| | | | ČÍS. PŘÍLOHY | PARÉ |
| | | | 03. | |