



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462 / 6
70900 Ostrava

Značka: 9773/V028384/2018/HA

Ostrava, dne: 26.11.2018

Věc: Propojení Krnovská - Žižkova, k.ú. Opava-Předměstí
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 15.8.2017 pod zn.: 9773/V020743/2017/AUTOMAT. Sdělení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 10.1.2018 pod zn.: 9773/V032500/2017/PO a stanovisko pro územní a stavební řízení jsme vydali dne 1.2.2018 pod zn.: 9773/V001582/2018/PO. Protože výše uvedené stanovisko k existenci sítí (ke stavebnímu záměru) je už neplatné, vydává se stanovisko nové.

Popis stavby:

Dle popisu v žádosti se jedná o výstavbu nové místní komunikace navazující na již vybudované rameno okružní křižovatky ul. Krnovská x Vančurova a s nově navrženým napojením na ul. Žižkovu. Součástí PD je i nové veřejné osvětlení, návrh odvodnění komunikace a zpevněných ploch, demolice stávajících objektů a přeložky dotčených inženýrských sítí na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území v k.ú. Opava-Předměstí. Žádost byla podaná prostřednictvím internetu, kde žadatel označil zájmové území do mapových podkladů SmVaK Ostrava a.s. – viz příloha. Bližší technický popis nebyl předložen.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území v k.ú. Opava-Předměstí dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to kanalizačními řady DN 300 KAM a DN 400 KAM a vodovodním řadem DN 80 GG – viz orientační zákres v mapové příloze.

Upozorňujeme na existenci stávající vodovodní a kanalizační přípojky a stávající vnitřní vodovod a stávající a projektované vnitřní kanalizace, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky, vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace nutno respektovat. Zákres těchto přípojek, vnitřního vodovodu a vnitřních kanalizací je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek, vnitřního vodovodu a vnitřních kanalizací (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka (investora).

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z příloženého zákresu vyplývá, že realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Opava, tel. č.: 553 699 131, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Opava, tel. č.: 553 616 665).

- V PD požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (kanalizační šachty č. 1851 – 4384, hl. 2,49- 2,8 m).
- Jelikož danou stavbou dojde k dotčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., požadujeme respektovat:
 - v místech kolize řešených úprav a kanalizace příp. vodovodu v majetku SmVaK Ostrava a.s. v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. povrch rozebíratelný, uložený do pískového lože (platí pro chodníky a sjezdy z komunikace), bez betonové podkladní desky (platí pro všechny zpevněné plochy - komunikace, autobusové zálivy, chodníky, sjezdy z komunikace apod.).
 - celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s kanalizací příp. vodovodem (včetně jejich ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm (v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm).
 - obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
 - v případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska (po posouzení navrženého technického řešení zpevněné plochy) může být požadováno provedení přeložky kanalizace příp. vodovodu případně výměny potrubí kanalizace příp. vodovodu v původní trase (kanalizace - z materiálu kamenina, vodovod – z materiálu tvárná litina) na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít v rámci územního řízení (nejpozději před vydáním územního rozhodnutí). PD přeložky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.
 - uzavření Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
- Upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.
- V případě umístění jakékoliv stavby do ochranného pásma stávajícího vodovodu, kanalizace v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme toto umístění **zduvodnit** v dalším stupni projektové dokumentace, vč. **konkrétního rozsahu stavby** (délka, šířka, technické provedení apod.) a **okótování** vzdálenosti mezi okrajem řešené stavby a okrajem zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- V PD požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Při kolizi s vodovodní přípojkou požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005. Při kolizi s kanalizační přípojkou požadujeme dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místě vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V PD požadujeme stavby pevných konstrukcí (kanalizační šachty, uliční vpusti, propustky, sloupy VO apod.) umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.