



DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1101784437LINKA
800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava 8.1.2019**Statutární město Opava – Vyjádření PDS k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci Propojení Krnovská- Žižkova**

Stavba **Propojení Krnovská- Žižkova** bude provedena na pozemcích parc.č. 3333/3, 2146/2, 2146/3, 3333/4, 3333/5, 3333/11, 2146/19, 2146/21, 2146/20, 2146/16, 2/6, 2/5, 3055/13, 3054/1, 2135/2, 2135/16, 2135/9, 2135/17, 2951, 2133/15, 2132/3, 2135/4, 2135/3 k.u. Opava-předměstí.

ČEZ Distribuce a.s. nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících ze souhlasu s činností v ochranném pásmu, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb., ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV a 1 - 45 kV AC).

- Souhlasíme s umístěním stavby v OP kabelových vedení - veškeré výkopové práce budou prováděny až po jejich prokazatelném vytýčení;
- Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy" dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele (investora) stavby.
- Požadujeme splnění podmínek uzavřené smlouvy o provedení přeložky **8120063640**.
- Požadujeme koordinaci stavebních prací na provedení přeložky zařízení ČEZ Distribuce, a.s. SO 401 a realizace všech dalších stavebních objektů dle PD a to za účelem minimalizace případné kolize stavebních prací. **Samotné provedení stavebních prací požadujeme zahájit až po provedení přeložky vedení NN.**

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření k výskytu distribučního zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s. ani souhlas s umístěním stavby v OP zařízení ČEZ Distribuce a.s.

Platnost vyjádření do 30.1.2020

S pozdravem

Ing. Vít Grabec

Vedoucí oddělení Připojování - region Morava