

Příloha 2 - Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy

Protokol o určení venkovního osvětlení dráhy pro stavbu "Přestupní terminál Opava východ – ulice Skladištní"							
15.10.2019							
Projektant: Ing. Jan Zářecký tel.: 972625120, mobil: 603720522							
Název místa osvětlení dráhy: Kolejiště							
Provozovatel dráhy (např. SŽDC- OŘ Ova: SEE Ostrava)		Pověřený zástupce: Cibulka Radek Podpis:			Kontakt:		
Provozovatel drážní dopravy SŽDC-OŘ Ova: ÚŘP Ostrava		Pověřený zástupce: Ing. Lipowski Libor Podpis:			Kontakt:		
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Uživatel		Pověřený zástupce: Podpis:			Kontakt:		
Podklady:							
Přílohy: situace							
Přehled venkovních prostor							
OČP *	RČ**	Druh prostoru a jeho umístění	Druh činnosti	Četnost činnosti	Em *** [lx]	Poloha srovnávací roviny	Osvětlení požaduje
	5.12.10	Kolejiště pro nákladní dopravu, nepřetržitý provoz - snížená frekvence	pohyb kol. vozidel a zaměstnanců	malá frekvence	15	TK	SŽDC

* Orientační číslo prostoru podle polohového plánu

** Referenční číslo prostoru podle ČSN EN 12464-2

*** udržovaná osvětlenost na srovnávací rovině