

Svítidla jsou umístěné na konzole ve vzdálenosti 1m od fasády, v rozteči 5,5m a naklopené o 10st. od fasády.

Svítidla jsou umístěné na konzole ve vzdálenosti 1m od fasády, v rozteči 6m a naklopené o 10st. od fasády.





Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny na povrchu na kabelových roštech a v elektroinstalačních ochranných trubkách a parapetních žlabech.

Zásuvka jednofázová, jednonásobná, 16A, 250V, krytí IP44

Zásuvka jednofázová, dvojnásobná, 16A, 250V, krytí IP44

Pohybové čidlo 360°

Hlavní kabelová trasa silnoproudu

Kabelová trasa silnoproudu

V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování.

Napojení VZT, ÚT, ZTI, SLB a nasvětlení reklamní plochy na fasádě bude řešeno v dalším stupni PD.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP:

ČÍS	MÍSTNOST
3.01	PARKOVACÍ PLOCHA
3.02	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
3.03	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

AKCE

Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEDNATEL

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

ZHOTOVITEL

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. IVETA DŘEVJANÁ

SHB projekce dopravních staveb
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 CZ 702 00 Ostrava

ČÍS. ZAKÁZKY 5/18 108

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Jan Kania	
VYPRACOVAL	Jarmila Mazurková	
KONTROLOVAL	Ing. David Foldyna	
Kraj: Moravskoslezský	K.Ú. Opava - město, Opava - předměstí	

PPS KANIA
PPS Kania s.r.o., Rovnická 495/15, 709 00 tel.: 596 242 252 fax: 596 242 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz

DATUM	10/2019
FORMÁT	8xA4
MĚŘÍTKO	1:100
ÚČEL	DPS
Č. ZAKÁZKY	5/18 108
STAV. OBJEKT	SO 701.1

NÁZEV AKCE:
PŘESTUPNÍ TERMINÁL OPAVA VÝCHOD - UL. SKLADIŠTNÍ
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

NÁZEV VÝKRESU:
ELEKTROROZVODY 3.NP

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. VÝKRESU
D1.4.4.b-03