



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

## územní odbor Opava

746 01 Opava, Těšínská 39



Č.j. HSOS-1845-4/2020

Vyřizuje: Ing. Roman Holubec  
Tel.: 950745120  
E-mail: roman.holubec@hzsmk.cz

Opava 24.03.2020

Počet stran: 2  
Přílohy:  
PID: HZSTX00BY8BG

JPO služby s.r.o.  
Hlavní 123/157  
747 06 Opava

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Stavební úpravy 2NP Seniorcentra Opava  
**Místo stavby:** Opava, Rolnická 1550/24, parc.č. 2483, k.ú. Kateřinky u Opavy  
**Stavebník – investor:** Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ: 00300535  
Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, IČ: 71196943

**Předložená dokumentace:** dokumentace pro stavební řízení

**Popis stavby:** Jedná se o úpravy 2NP objektu za účelem adaptace prostor na domov pro seniory s trvalou službou a dále úpravy části 1NP v místě středního schodiště s východem na volné prostranství. Prostory 2NP členěny na požární úseky, únikové cesty nechráněné do 3 stávajících schodišť (poznámka: střední schodiště bude typu B s nuceným větráním a evakuačním výtahem - je předmětem jiného projektu, který bude dokončen v souvislosti s úpravami 2NP). Nouzové osvětlení, nástěnné hydranty, hasicí přístroje, elektrická požární signalizace (dále i „EPS“) s trvalou obsluhou včetně napojení na evakuační výtah.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 19.02.2020 a doplněnou dne 23.03.2020. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### **závazné souhlasné stanovisko.**

**HZS MSK doporučuje, aby systém EPS byl využit i pro samočinné uzavírání požárních uzávěrů otvorů (požárních dveří) se samozavírači v komunikačních prostorech, denních místnostech – sesteren apod., kde z provozních důvodů je vhodné trvalé či dočasně zajištění požárních dveří v otevřeném stavu. V případě vyhlášení všeobecného poplachu by systém EPS zajistil odblokování a samočinné uzavření požárních uzávěrů otvorů, čímž by byly splněny podmínky čl. 5.5.8 ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, že požární uzávěry otvorů musí být v případě požáru uzavřeny.**

### **Odůvodnění**

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Petr Matějka, číslo ČKAIT 1103403, datum prosinec 2019), které bylo doplněno a doloženo na HZS MSK dne 23.03.2020.
- Projektová dokumentace elektrická požární signalizace (zpracovatel Jan Kupec, číslo ČKAIT 1102600, datum prosinec 2019), která byla doplněna a doložena na HZS MSK dne 23.03.2020.

- Sdělení Statutárního města Opava, Odboru přípravy a realizace investic ze dne 28.02.2020 ve věci průběhu stavebních úprav 2NP a úpravy schodiště související s instalací evakuačního výtahu.
- Požárně bezpečnostní řešení – změna stavby před dokončením (zpracovala Ing. Tamara Krupicová, datum říjen 2029) v rámci stavební akce "Rekonstrukce - výměna výtahu, Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 1550/24", ke kterému vydal HZS MSK stanovisko č.j. HSOS-9724-2/2019 dne 05.11.2019.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci.

Z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Roman Holubec  
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva  
a krizového řízení