

STÁVAJÍCÍ PÚ-max. III.SP.B

REI 30DP1

+9.315

3.60

+7.750

3.57

3.55

3.51

REI 30DP1

E

REI 30DP1

S3

A5

3.61

3.01

3.54

P 1.01/3N-III.SP.B (CHÚČ "B")

3.59

01

TĚSNÁ Klapka 630x1000 SE SERVOPOHONEM 230 V  
PŘETLAKOVÁ Klapka 630x1000 OT. PŘETLAK 100 Pa  
(1705)  
OSADIT MÍSTO OKNA  
POD STROPEM

03

PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZE 1150x1450 MM ATP  
(885)

3.56

1 000  
2 350


1 000  
2 350

1 000  
2 350

LEGENDA



LEGENDA POTRUBÍ



POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÉ OKNO VEL. 1150/1450 MM VE 3. NP BUDE DEMANTOVÁNO.  
V HORNÍ ČÁSTI OTVORU BUDE OSAZENÁ PŘETLAKOVÁ Klapka, SPODNÍ ČÁST OTVORU BUDE DOZDĚNA.  
NA FASÁDE BUDE UMÍSTĚNA ŽALUZIE VE VELIKOSTI PŮVODNÍHO OKNA.  
BAREVNÉ PŘEVODENÍ BUDE ŘÁMU BUDE V SOULADU S BAREVNÝM PŘEVODENÍM OKEN.

PROJEKTANT: ING.J.KRAJČAR, GAČARINOVA 22, 746 01 OPAVA		ING. JIŘÍ KRAJČAR GAČARINOVA 22 746 01 OPAVA e-mail: jkrajcar@seznam.cz IČ: 4205657	
INVESTOR : Statutární město Opava		JK 596-1	
MÍSTO STAVBY: ROLNICKÁ 24, 747 05 OPAVA-KATEŘINKY		DVS	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		06/2020	
SENIORCENTRUM OPAVA – ROLNICKÁ 24		DATUM ZMĚNY	
REKONSTRUKCE (II)		MĚŘÍTKO:	
SO 02 – PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ		1 : 50	
PŮDORYS 3.NP		D.1.4.VZT-04	