Typ rozvaděče	OCEP – 84M – "P"		
Počet polí	1	Dělení	–
Krytí–zavřený	IP40	otevřený	IP20
Přívod	SHORA	vývody	NAHORU
Rozměr: šířka – 586mm	hloubka – 180mm	výška – 641mm	
Nátěr :	BÍLÁ		
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN–C–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	

NÁZEV A MÍSTO AKCE :

SENIORCENTRUM OPAVA – ROLNICKÁ 24
REKONSTRUKCE (II)
SO 02 – PŘETLAKOVÉ VĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ
ROLNICKÁ 24, 747 05 OPAVA – KATEŘINKY

INDETAIL s.r.o.
Projektování elektrických zařízení
IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

INVESTOR : Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb
D.1.4.EL – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

PROJEKTANT PROFESE :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

Č.PARÉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Č.VÝKR.

NÁZEV VÝKRESU :

ROZVADĚČ RPO + UPS

STUPEŇ PD : DVZS
MĚŘÍTKO : 1:100
DATUM : ČERVEN 2020

D.1.4.EL–06