

Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistíci prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním


Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

———— Vedení FeZn Ø 8 mm - doplňující ochranné pospojování  
- - - - - Vedení CY ZŽ 6 mm<sup>2</sup> - doplňující ochranné pospojování

# PS 453

|  |   |                |   |               |
|--|---|----------------|---|---------------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY                   | Ing. Luděk Obrdlík  | Ing. Procházka | <div>PK SSZ Obrdlík</div> <div>Ing. Luděk Obrdlík</div> <div>Ečerova 3, 635 00 Brno</div> <div>Tel.: 543 232 880</div> <div></div> |               |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT                          | Ing. Luděk Obrdlík  | Ing. Obrdlík   |   |               |
| VYPRACOVAL                                     | Ing. Luděk Obrdlík  | Ing. Obrdlík   |   |               |
| KRESLIL  |   |                |   |               |
| KONTROLOVAL                                    | Ing. Luděk Obrdlík  | Ing. Procházka |   |               |
| KRAJSKÝ ÚŘAD                                   | Moravskoslezský   |                | DATUM   | září 2019     |
| INVESTOR                                       | Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava                    |                | FORMÁT  | 2 A4          |
| NÁZEV AKCE                                     | <div>Opava – telematika</div> <div>PS 453 SSZ Praskova - Nádražní okruh</div> |                | MĚŘÍTKO   |               |
|  |   |                | STUPEŇ  | DSP + DPS     |
|  |   |                | ČÍSLO ZAKÁZKY   | 12/2019       |
|  |   |                | ARCHIVNÍ ČÍSLO  | 2312          |
|  |   |                |   |               |
| NÁZEV VÝKRESU                                  |   |                | ČÍSLO SOUPRAVY  | ČÍSLO VÝKRESU |
| Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ |   |                |   | 05            |