Stoka B

Stoka BK

Stoka BJ

Stoka BH

Suché Lazce

Suché Lazce 759180

Pod Strážnicí

U vodojemu 741/1

KŘÍŽENÍ SILNICE III/4663 PROTLAKEM - Stoka BK
SKLL, DN300 - dl. 10,5 m

KŘÍŽENÍ OOV PŘEKOPEM - Stoka BJ
PE CHRÁNIČKA DN 400 - DL. cca12 m

KŘÍŽENÍ OOV PŘEKOPEM - Stoka B
PE CHRÁNIČKA DN 400 - DL. cca12 m

KŘÍŽENÍ OOV PŘEKOPEM - Stoka B
PE CHRÁNIČKA DN 400 - DL. cca12 m

Výtlak z ČS 3 !
Stoka DA !

REZ S8

REZ S9

POZNÁMKA :

- Splašková kanalizace v místních komunikacích a nezpevněných plochách je navržena z materiálu PP - DIN16961, DN300 (250,400), SN12; splašková kanalizace v krajských silnicích je navržena z materiálu PP, DN300, SN16; materiál domovní kanalizační přípojky PVC-U, DN150 - 200 min. SN8; materiál výtlačné potrubí PE 100, min. PN 10, De 110.
- Příčné křížení silnic I. třídy bude prováděno za použití bezvýkopové technologie materiál SKLL, DN300;
- Příčné křížení silnic III. třídy bude prováděno za použití bezvýkopové technologie materiál stoky SKLL, DN300 a materiál přípojky ocelová chránička D 219x6,3 a 273x7,0 se zatažením PVC-U DN150 a DN200;

KLAD LISTŮ :

LEGENDA :

NÁVRH :

- Stoka BH Š1 KP0XX — Název stoky, Název šachty, Kanalizační přípojka + název — GRAVITAČNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- V1 — Název lomu (vrcholu) — TLAKOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- PŘÍPOJKA NN k ČS a ČOV
- ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD (ČS)
- OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE k ČS , ČOV a kanalizace
- PŘELOŽKA VODOVODU, ÚPRAVY NA STÁV. KANALIZACI
- OCHRANNÉ PÁSMO ČS - 4m, ČOV - 100m
- ÚSEKY PROVÁDĚNÉ ZA POMOCÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
- ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍ ZELENĚ - kácení / ořez, kořenový systém / plošné kácení (dále viz. příl. E.3)
- STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ :

- KANALIZAČNÍ SÍŤ - ORIENTAČNÍ ZÁKRES
- KANALIZACE z areálu RKL
- VODOVODNÍ ŘADY - SmVaK
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - SmVaK
- VODOVOD OOV - SmVaK
- STL PLYNOVOD - RWE
- VTL PLYNOVOD - RWE
- SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN
- SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN (nefunkční)
- NN NADZEMNÍ - ČEZ
- NN PODZEMNÍ - ČEZ
- VN NADZEMNÍ - ČEZ
- VN PODZEMNÍ - ČEZ
- NN PODZEMNÍ - od VE
- VVN NADZEMNÍ - ČEZ
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- PODZEMNÍ VEDENÍ - SSZ
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 1,5 m
- OCHRANNÉ PÁSMO OOV - 6 m
- OCHRANNÉ PÁSMO STL PLYNOVODU - 1,0 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VTL - 4 m
- OCHRANNÉ PÁSMO SDĚLOVACÍ VEDENÍ - 1,0 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VN a NN podz. - 1 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VN do 35 kV - 7 m
- OCHRANNÉ PÁSMO VVN - 12 m
- OSA DRÁHY, VLEČKY
- OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY - 60 m
- V1 — GEOLOGICKÉ VRTY (SONDY)

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

KONEKO®
709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor : Statutární město Opava				Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov	
Akce : Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace				Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil	
				Vypracoval : D. Zmieja	
Místní část : Suché Lazce		Název přílohy : Koordinační situační výkres, díl 5		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov	
Zakázkové číslo :	3420/DPS-2020	Číslo přílohy :	C.2.5	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	3420/01	Měřítko :	1 : 1 000	DPS	08/2020

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM