

1.	Pojistková jističí skříň (HDS)		
	Kompletní skříň PSS100 vybavena 1×trojicí pojistkových spodků vel. 00, umístěna v pilíři		1 ks
	(dodávka ČEZ Distribuce a.s.)		
	Pojistková vložka vel. 00, dimenze 32A, char. gG		3 ks
	(dodávka žadatele)		
2.	Elektroměrový rozvaděč RE		
	(dodávka žadatele)		
	Elektroměrový rozvaděč do výklenku schválený pro ČEZ. Velikost výklenku (v750 × š550 × h300)mm.		1 ks
	Krytí: IP44/20		
	Přívod, vývod: zdola kabelem, dolů kabelem.		
	Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena v souladu s ČSN332000-4-41 ed.3:2018/ Z1:2019/ Z2:2019, ČSN332000-5-54 ed.3:2012/ Z1:2018/ Z2:2018 a souvisejícími normami.		
	- ochrana základní - izolací a krytím dle Přílohy A.		
	- ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje dle čl.411.3÷6.		
	Napěťová soustava: 3PEN AC 50Hz 400/230V/TN-C		
	Výbava a zapojení – viz. přehledové schéma napájení.		
	Hlavní jistič: I _n = 25A, trojfázový, charakteristika B	1 ks	
	Elektroměr 400V/230V, přímé měření 0÷40A, (dodá ČEZ)	1 ks	
	Mústek PEN	1 ks	
3.	Dodávky a montážní práce		
1	Bod ad2) Dodávka a montáž		1 kpl
2	Kabel AYKY-J 4x16		5 m
3	Kabel CYKY-J 4x10		5 m
4	Ukončení kabelu AYKY-J do 4x16 ve skříni koncovkou		2 ks
5	Ukončení kabelu CYKY-J do 4x10 ve skříni koncovkou		2 ks
6	Kabelová koporudovaná chránička do země DN 90		5 m
7	Kabelová koporudovaná chránička do země DN 75		5 m
8	Zemnicí pásek FeZn 30×4mm (u rozvaděče RE)		20 m
9	Zkušební svorka SZ		1 ks
10	Zemnicí tyč ZT dél. 2m, pr. 28mm (uzemnění u RE)		2 ks
11	Zemnicí drát FeZn Ø10mm (uzemnění u RE)		2 m
12	Svorka pásek/pásek		4 ks
13	Svorka pásek/kruhový vodič		2 ks
14	Svorka k uzemňovacím tyčím		4 ks
15	Asfaltový nátěr všech přechodů a spojů zemňovacího pásku		1 kpl
16	Zaměření podzemních sítí		1 kpl
17	Zaměření nové kabelové trasy přípojky před záhozem		185 m
18	Uvedení do provozu, výchozí revize		1 kpl
4.	Zemní práce		
1	Výkop kabelové rýhy včetně záhozu, ochranné folie a zatravnění, 400x900mm		8 m
2	Lóže kabelů z písku tl 8cm + dovoz písku		8 m
3	Výkop pro sloupek l×š×hl=1000×600×700mm, zemina tř. 3		2 ks