


**POZNÁMKA**

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 400V/230V/ TN - S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3:2018/ Z1:2019/ Z2:2019  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYK. NAPĚTÍM:  
- ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÍM, POLOHOU  
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

MXVO1 SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ VO NAPÁJENA Z ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ ČOV

OSVĚTLOVACÍ SLOUP S LED SVÍTIDLEM PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ, 39W, 5696lm, 4000K  
KABEL VO + PÁSEK FeZn 30×4mm V ZEMI

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
			PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PŠC 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265	
Stavebník : Statutární město Opava  Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace  Část : D.1.6 SO 06 Čistírna odpadních vod D.1.6.9 SO 06.9 Venkovní osvětlení  Obsah : Situace venkovního osvětlení			PROJEKTOVAL	Ing. Saj
			KONTROLOVAL	Ing. Saj
			SCHVÁLIL	Ing. Stach
			Č. zakázky	20030
			Kótováno v	mm
Datum		8/2020	1 : 250	
Stupeň		DPS		
CAD				
Původní výkres				
D.1.6.9-04		List 1/1		