

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ ODRY, FRÝDEK-MÍSTEK  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfsm

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY		Spis. značka
podatelna		-10-
Došlo:	05. 05. 2015	Zprac.
Č.j.:	.....	Sk.znůh.
Přílohy	..... / Poč. lís. ....	<i>Ve</i>

**Magistrát města Opavy**  
**Odbor přípravy a realizace investic**  
**Horní náměstí 69**  
**746 26 Opava**

VÁŠ DOPIS ZN. MMOP 93473/2014	ČÍSLO JEDNACÍ LCR951/001827/2015	SPISOVÁ ZNAČKA LCR040485/2014	DATUM 28.4.2015
VYŘIZUJE Mgr. Schönwälder	TELEFON 956951218	GSM 725257574	FAX 558628209
			E-MAIL schonwalder.ost51@lesy-cr.cz

### Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace

#### **- Vyjádření k žádosti o aktualizaci stanoviska**

Podáním dne 15.4.2015 jste nás požádali o aktualizaci vyjádření k PD pro stavební řízení k akci „Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace“, kterou vydala ZVHS pod č.j. OpO/OV/1081/09-KI dne 15.7.2009.

V rámci výstavby splaškové kanalizace má dojít ke křížení překopem s vodním tokem Sedlinka. Koryto vodního toku má být v místě křížení opevněno rovinou z lomového kamene tl. 0,5 m s urovnáním líce a vyklínováním. Opevnění má být oboustranně ukončeno ŽB stabilizačními prahy tl. 0,75 m s upraveným povrchem z lomového kamene. Potrubí má být v místě křížení uloženo do ocelové chráničky DN 400 s krytím chráničky min. 1,0 m pod upraveným dnem koryta vodního toku, přesah chráničky má být 1,2 m za levou a 2,0 m za pravou horní břehovou čáru koryta vodního toku. Křížení kanalizace s vodním tokem má být v terénu označeno orientačním sloupkem.


Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují k oznámení o zahájení územního řízení, č. j.: MMOP 93473/2014 ze dne 20. 8. 2014, doručené dne 26. 8. 2014, následující:

- K dokumentaci pro stavební řízení stavby „Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace“ bylo vydáno původním správcem vodních toků, tj. ZVHS, vyjádření č.j. OpO/OV/1081/09-KI ze dne 15. 7. 2009. Dle tohoto vyjádření mělo dojít k dotčení vodního toku Sedlinka a hlavního odvodňovacího zařízení Suché Lazce.
- Došlo ke změně správce toku, státnímu podniku Lesy ČR byl určen do správy vodní tok Sedlinka, ČHP 2-02-03-008, IDVT 10214986. Vodní tok je v předmětném úseku veden jako neupravený, volně meandrující.
- Dotčený pozemek koryta vodního toku p.č. 735 v k.ú. Suché Lazce je v majetku ČR s právem hospodařit pro LČR s.p.
- Na předmětnou akci byla dne 8. 9. 2010 mezi původním správcem toku, tj. ZVHS, a Statutárním městem Opava uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 65B4003810.
- Proti stavbě dle předložené PD nemáme námitek při splnění následujících podmínek:

1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Křížení kanalizace s vodním tokem bude provedeno překopem kolmo k ose vodního toku. Potrubí bude uloženo v chrániče s krytím min. 1,0 m pod upraveným dnem koryta vodního toku. Vyvedení potrubí při stejné niveletě bude min. 1 m za horní břehovou čáru koryta vodního toku.
3. Koryto v místě křížení s kanalizací bude v souladu s PD opevněno rovnaninou z lomového kamene tl. 0,5 m s urovnáním líce a vyklínováním oboustranně ukončenou ŽB stabilizačními prahy tl. 0,75 m s upraveným povrchem z lomového kamene na šířku min. ochranného pásma potrubí, a to v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta vodního toku i vybudovaného opevnění. Na výšku opevnění bude použit jen 1 kámen. Niveleta opevněného dna a břehů vodního toku bude plynule navazovat na vyčištěné dno a břehy před a za úpravou.
4. Orientační sloupky v místě křížení budou umístěny min. 1 m za horní břehové čáry koryta vodního toku.
5. Při provádění prací nesmí dojít k porušení stability ani znečištění koryta vodního toku. Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán v místech, ze kterých by mohl být do koryta vodního toku splaven.
6. Po provedení prací nám bude dodáno zaměření skutečného provedení křížení s vodním tokem (polohopis, výškopis, křížení s uvedením hloubky krytí).
7. Po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta vodního toku i okolního terénu upravena a oseta.
8. Vlastník vybudovaných úprav v korytě vodního toku v místě křížení bude vybudované objekty udržovat v řádném technickém stavu.
9. Správci vodního toku bude umožněn přístup k vodnímu toku za účelem výkonu jeho oprávnění, a to do vzdálenosti 6 m od horní břehové čáry koryta vodního toku.
10. Správce vodního toku nebude omezen při výkonu svého oprávnění ochranným pásmem kanalizace.
11. Správce vodního toku neručí za škody na vybudovaných objektech, způsobené přivalovými dešti, příp. jinými klimatickými vlivy.
12. Budeme požadovat oznámení zahájení prací a přizvání v průběhu provádění prací na překopech před zásepem potrubí. Po ukončení prací požadujeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a vydání písemného vyjádření, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
13. Budeme požadovat předložení realizační projektové dokumentace k vyjádření. Veškeré změny v předložené PD, případně další stavby a úpravy, kterými bude dotčen vodní tok v naší správě, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření.
14. Před vydáním stavebního povolení na předmětnou akci bude mezi LČR s.p. a Statutárním městem Opava uzavřena nová smlouva ohledně dotčení pozemku p.č. 735 v k.ú. Suché Lazce. Kontaktní osoba: p. Glistová, tel. 956 951 207, e-mail: glistova.ost51@lesy-cr.cz.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - Oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

  
Ing. Vladimír Němčanský  
Vedoucí ST - oblast povodí Odry