

POZNÁMKA :
- Splašková kanalizace v místních komunikacích a nepevněných plochách je navržena z materiálu PP - DIN16961, DN300 (250,400), SK12;
- splašková kanalizace v krajších silnicích je navržena z materiálu PP, DN300, SK16;
- materiál domovní kanalizační přípojky PVC-U, DN150 - 200 min. SN8;
- materiál výlehačné potrubí PE 100, min. PN 10, De 110.
- Příčné křížení silnic I. třídy bude prováděno za použití bezvýkopové technologie materiál SKLL, DN300;
- Příčné křížení silnic III. třídy bude prováděno za použití bezvýkopové technologie materiál stoky SKLL, DN300 a materiál přípojky ocelová chránička D 219x6,3 a 273x7,0 se zatažením PVC-U DN150 a DN200;

LEGENDA :
NÁVRH :

Stoka BH

Š1

práze

Název stoky, Název šachty, Kanalizační přípojka + název GRAVITAČNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ

V1

Název lomu (vrcholu) TLAKOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ

PŘÍPOJKA NN k ČS a ČOV

ČERPAČÍ STANICE ODPADNÍCH VOD (ČS)

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE k ČS, ČOV a kanalizace

PŘELOŽKA VODOVODU, ÚPRAVY NA STÁV. KANALIZACI

ÚSEKY PROVÁDĚNÉ ZA POMOCÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ

X O

ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍ ZELENĚ - kácení / ořez, kořenový systém / plošné kácení (dále viz. příl. E.3)

STATICKÉ ZAJISTĚNÍ OBJEKTŮ

HRANICE STAVEBNÍHO PRUHU

PŘÍJEZD NA STAVBU

KLAD LISTŮ :



ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

E. DOKLADOVÁ ČÁST

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz

Investor :
Statutární město Opava

Akce :
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace

Místní část :
Komárov

Hlavní inženýr projektu :
Ing. S. Gorbunov

Zodp. projektant :
Ing. J. Zavadil

Vypracoval :
D. Zmíja

Kontroloval :
Ing. S. Gorbunov

Zakázkové číslo :
3420/DPS-2020

Číslo přílohy :
E.5.3

Stupeň :
Datum :

Archivní číslo :
3420/01

Měřítko :
1 : 1 000

DPS
08/2020

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM