SNM MO
zastoupená Marií ŠLÉZAROVOU
OOÚZ/Oddělení ochrany územních zájmů MORAVA
Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

Ev. č. 4981915441 2018-1150

Olomouc dne: 10-04-2019

HRANICE KATASTRU
HRANICE CHODNÍKU
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - NADZEMNÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - STÁVAJÍCÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ
Kulové nadzemního vedení V.O. ve správě Statutárního města Opavy
Nově navržená trasa podzemního vedení V.O. ve správě Statutárního města Opavy
Trasa vedena - viz. koordinační situace stavby (zelený pás, chodník, vjezdy, komunikace)
Vedení CYKY-J 5x16 mm - FeZn 10 mm
Nově navržená trasa podzemního vedení V.O. ve správě Statutárního města Opavy - propoje stávajícího V.O. (stupně)
Trasa vedena - viz. koordinační situace stavby (zelený pás, chodník, vjezdy, ... - var. značení na výkrese)
Vedení CYKY-J 12x2,5 mm
Nový světelný bod veřejného osvětlení - světidlo LED technologie - sálavé
Svítidlo na sloupu s výsložkou 0,5 m + zdroj LED 78 W - nad vyhlídkami porostlé lanko (výška sloupu o cca 1,0 m nad výložník)
SVÍTIDLO - popis viz technická zpráva - ruční dodržet veškeré parametry z výpočtu osvětlení !!!!
Zavěšená výška světelného bodu 7,0 m, výložník 0,5 m, 5°sklon svítidla
Přívin osvětlovacího zdroje nad vozovkou dle výpočtu osvětlení - přílohá dokumentace
VLASTNÍ SVÍTIDLO NAPOJENÍ CYKY-J 3x1,5 mm
1 x POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 230V 6A
SVORKOVNICE 1 x CYKY-J 5x16 mm
STOŽÁR PŘÍZEMNÍ T zeZn 10 mm
Nový světelný bod veřejného osvětlení - ustálko LED technologie - parkové
Svítidlo na sloupu bez výložníku - zdroj LED 26-36 W
SVÍTIDLO - popis viz. technická zpráva - ruční dodržet veškeré parametry z výpočtu osvětlení !!!!
Zavěšená výška světelného bodu 4,0 m, bez výložník, m. 5°-10°sklon svítidla
Přívin osvětlovacího zdroje nad vozovkou dle výpočtu osvětlení - přílohá dokumentace
VLASTNÍ SVÍTIDLO NAPOJENÍ CYKY-J 3x1,5 mm
1 x POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 230V 6A
SVORKOVNICE 1 x CYKY-J 3x16 mm
STOŽÁR PŘÍZEMNÍ T zeZn 10 mm

Souřadnice osvětlovacích bodů

Souřadnice X	Souřadnice Y
Přesnou přesnost se stavbu projektanta Nesmí dočítat mezerám vzdálenost od komunikace 0,5 m bezpeč. vzdálen	
Pro délky čísel bude dodán výstup v přesných souřadnicích JTSK ve formátu dwg, dxf - pro možnost geodetického vytýčení	

VÝKOP HLOUBKY 800 mm (Travnatá plocha) 126,0 m
VÝKOP HLOUBKY 600 mm (Dlažděná povrch-chodník) 0,0 m
VÝKOP HLOUBKY 1200 mm (Příkop-cesty) 34,0 m
VÝKOP HLOUBKY 1200 mm (Výjezdy na pozemky) 99,0 m

DÉLKA NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ VEDENÍ 345,00 m
DÉLKA NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - PŘÍZEMNÍ VEDENÍ Stupeň velkos - 270,00 m
CELKOVÝ PŘÍKON NOVÉ ČÁSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SČELNÍ OBLASTÍ = 1 007 W

ŘEZ ULOŽENÍ KABELU
CHODNÍK, VOLNÝ TERÉN, CESTA



HRANA SLOUPU min. 0,5 m OD HRANY KOMUNIKACE - šetřit v hranicpozemků

Při provádění montážních prací dodržet technick. podmínky správce V.O. - TSO a.s. Opava

Zákres vrcholů ing. stř. prací montážní - v příloze dokumentace (samé vydání - předáno na správce stp. atd.)

Předmětná akce vyžaduje nov. zákl. ke geodetickému vytýčení ing. atd.

SOUBĚHY ING. SÍTÍ - VIZ. TABULKA - ČSN 73 6005
VYTYČENÍ ING. SÍTÍ SOUČÁST DOKLADOVÉ ČÁSTI PD
OCHRANNÁ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz, 230/400V/TN-C

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ (SOUHLASU)

STUPEŇ/ČÁST PROJEKTU: ELEKTRO ČÁST	ZPRACOVATEL: Ing. JAN POSPÍŠIL
KABEL. KRAJKY	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, OPAVA	
AKCE/STAVBA: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ul. MOSTNÍ, FIFEJDY, WOLKEROVA k.ú. KATEŘINKY U OPAVY	DATUM: 03-2019
	FORMÁT: A4/A3
	MĚŘÍTKO: -
	STUPEŇ PD: ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
OBSAH VÝKRESU: SITUACE UMÍSTĚNÍ	MĚŘÍTKO: 1:500
	ČÍSLO VÝKRESU: D-02

POSPÍŠIL PROJEKTY