

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 19. 6. 2020

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 33569/2020/OP/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 35181/2020/OP/HDM

VYŘIZUJE: Jelenová, RNDr. Nováková

TEL.: 553 668 851

E-MAIL: martina.jelenova@khsova.cz

Ing. arch. Petr Mlýnek

IČ: 70606269

Janáčkova 351/14

747 05 Opava – Malé Hoštice

DATUM: 29. 6. 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost právnické osoby Statutárního města Opava, IČ: 00300535, se sídlem: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, zastoupené na základě plné moci ze dne 11. 3. 2020, fyzickou osobou podnikající - Ing. arch. Petrem Mlýnkem, IČ: 70606269, se sídlem: Janáčkova 351/14, 747 05 Opava – Malé Hoštice, ze dne 22. 6. 2020, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu „ZŠ Malé Hoštice – zateplení + střecha“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu „ZŠ Malé Hoštice – zateplení + střecha“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti právnické osoby Statutárního města Opava, IČ: 00300535, se sídlem: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, zastoupené na základě plné moci ze dne 11. 3. 2020, fyzickou osobou podnikající - Ing. arch. Petrem Mlýnkem, IČ: 70606269, se sídlem: Janáčkova 351/14, 747 05 Opava – Malé Hoštice, ze dne 22. 6. 2020, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu „ZŠ Malé Hoštice – zateplení + střecha“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší energetickou úpravu stávajícího objektu základní školy a to kontaktní zateplení obvodového pláště a opravu a zateplení střechy. Bude provedeno zateplení obvodového zdiva KZS s EPS 70F systém ETICS tl. 160mm, spodní řada bude provedena v MW o stejné tloušťce. Střecha bude zateplena pomocí EPS 100S tl. 220mm, desky budou uloženy na stávající vrstvy a bude na nich provedena nová hydroizolační vrstva z TPO fólie. Soklová část bude zateplena min. po úroveň terénu deskami XPS tl. 100mm. V maximální variantě dojde k zateplení celého suterénního zdiva. V rámci zateplení dojde k doplnění 5ks sklepních oken v prostoru skladu pod tělocvičnou (bílé plastové profily s izolačním dvojsklem). Stávající okna učeben a kanceláří

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

budou opatřena venkovními žaluziemi. V prostorách šaten v 1.NP budou zřízeny v místě jednoho okna balkónové dveře pro přímý výstup z budovy školy do dvorního prostoru (bílé plastové profily s izolačním dvojsklem). Dveře budou navazovat na nové venkovní ocelové schodiště š.1200mm a dále na plošinu pro bezbariérový přístup do suterénu objektu.

Dále bude provedeno nové zastřešení nad stávajícím vstupním schodištěm a nad vstupem do tělocvičny a bude provedeno opláštění zábradlí dřevěnými, svislými lamelami ze sibiřského modřínu cca 40x70mm a to na celou výšku „uliční stěny“. U stávajících luxferových oken tělocvičny bude taktéž provedeno opláštění celé okenní sestavy dřevěnými svislými lamelami ze sibiřského modřínu cca 40x70mm. Při stavebních úpravách se nebude zasahovat do nosných konstrukcí. Dle předložené projektové dokumentace nebude prováděna práce s azbestem. Vzhledem k navrhovaným úpravám a zateplení objektu s výměnou střešní krytiny bez změny technologií a způsobu využití stavby z hlediska hlukového nejsou připomínky.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Mgr. Jakub Musálek, v. r.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Bruntál
a Opava
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

1x adresát: 1 (DS)

1x KHS, oddělení hygieny dětí a mladistvých: 1 + 3/11