



- Legenda:**
- Vývod kabelem J3
 - Vypínač – řazení ž.1
 - Vypínač – řazení ž.5
 - Vypínač – řazení ž.6
 - Vypínač – řazení ž.6+6
 - Vypínač – řazení ž.6+1
 - Vypínač – řazení ž.7
 - Vypínač – řazení ž.7
 - Trasa kabelu
 - Krabice pod omítku
 - Domovní rozvaděč
 - Stropní svítidlo
 - Nástěnné svítidlo
 - PIR pohybový snímač
 - Nástěnné svítidlo venkovní IP44
 - Stropní svítidlo venkovní IP44
 - LED liniové svítidlo IP 44
 - LED pásek pod kuch. linku
 - LED svítidlo stropní
- A Přisazené stropní svítidlo, 230V, 50Hz, IP44
B Stropní svítidlo interiérové, 230V, 50Hz
C Stropní svítidlo, 230V, 50Hz
D LED stropní svítidlo koupelnové, IP44, 12V
E Svítidlo do koupelny liniové, 230V, 50Hz, IP44
F Svítidlo nástěnné interiérové 230V, 50Hz
G LED přisazené stropní svítidlo, 230V, 50Hz
H LED pásek – pod kuch. linku (přes TR)
I Stropní svítidlo, 230V, 50Hz, IP44
V Vývod pro svítidlo

- okruhy pro žaluzie provést vodiči CYKY–J5x1,5 pod omítkou
- světelné okruhy provést vodiči CYKY–J3x1,5 pod omítkou
- zásuvkové okruhy provést vodiči CYKY–J 3x2,5 pod omítkou
- pro sestavy zásuvek, uzemnění, dat. sítě použít sdružené rámečky
- zásuvky bez označení výšky v závorce jsou ve v. 120 cm
- do zářivkových svítidel s NZ (nouzovým zdrojem) přivést trvalou fázi

Napěťová soustava 3x230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN–S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
- automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
 - ochranným uzemněním a ochranným pospojováním (OP) dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a dle ČSN 33 2000–5–54 ed.3,
 - pomocí hlavní ochranné přípojnice (HOP)
 - doplňkovou ochranou: – proudovým chrániči dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a ČSN 33 2000–7–701 ed.2
 - doplňujícím ochranným pospojováním (DOP) dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 a dle ČSN 33 200–5–54 ed.2 a dle ČSN 33 200–7–701 ed.2

Prostory občanské výstavby a pracoviště

- dle ČSN 33 2000–7–718

- VŠECHNY PRVKY NUTNO PŘED NÁŘEZÁNÍM ZAMĚRIT NA STAVBĚ ! ! !
 - VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ! ! !
- ±0,000 = 248,04 m.n.m.

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST	
	ING. URBIS	ING. URBIS	A. BAĐURA	SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM	
				OPAVA	ČR
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ				ČÍSLO ZKÁZKY	SPS 1022-1
INVESTOR: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPS 1022-1
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE				DŘUH PROJEKTU	DVZS+DPS
				DATUM	10/2020
Osvětlení 1.PP				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1: 50	D.1.4G-05