


- Legenda:
- Křížová svorka pro kruhový a páskový vodič (KSPV)
  - Svorka pro 2 páskové vodiče (KSPP)
  - Vývod pro uzemnění – drát FeZn Ø10mm
  - Zemnící tyč ZTT 1,5+SR 03 K
  - Pásek FeZn 30x4 mm

Pozn.:  
Napojeno uzemňovací soustavou  
sousedního objektu tělocvičny

– VŠECHNY PRVKY NUTNO PŘED NÁŘEZÁNÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!  
– VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!  
±0,000 = 248.04 m.n.m.

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST	
	ING. JÍLEK	ING. JÍLEK	A. BAŘURA	SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM	
				OLOMOUČSKÁ 8	
				OPAVA	ČR
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	MÍSTO:	OPAVA-KOMÁROV, U ŠKOLY 1	ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS 1022-1
INVESTOR:	MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY, HORNÍ NÁMĚSTÍ 6			ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPS 1022-1
ZŠ KOMÁROV - REKONSTRUKCE				DŘUH PROJEKTU	DVZS+DPS
				DATUM	10/2020
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
Uzemnění				1:50	D.1.4G-15