

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA (PPR)
- TEPLÁ VODA (PPR)
- CÍRKULACE (PPR)
- 25 DIMENZE (VNĚJŠÍ PRŮMĚR) POTRUBÍ PPR
- KK20 KULOVÝ KOHOUT PPR S VYP. D20
- VV1/2" VYVAŽOVACÍ VENTIL G1/2"

POZNÁMKA:

SPOJENÍ ROZDILNÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘÍSLUŠNÝMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
K UZAVÍRACÍM ARMATURÁM MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN PŘÍSTUP!
VEŠKERÉ ROZVODY VODY OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ.


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI
001	SCHODIŠTĚ	001t	HALA
002	CHODBA	002t	VÝTAH. ŠACHTA
003	WC CHLAPCI	003t	ÚKLIDOVÁ KOMORA
004	WC DÍVKY	004t	SKLAD SPORT. NÁČINÍ
005	CHODBA	005t	NÁŘAĐOVNA
006	VÝTAH	006t	SKLAD
007	KERAMICKÁ DÍLNA	007t	ŠATNA
008	PŘÍPRAVNA	008t	SPRCHY
009	KOTELNA	009t	ŠATNA
010	SKLEP	010t	PŘEDSÍŇKA WC
011	SKLAD	011t	PISOÁR
012	CHODBA	012t	WC
		013t	WC IMOBILNÍ
		014t	PŘEDSÍŇ – ZÁDVEŘÍ


LEGENDA ZAŘÍZENÍ ZTI:

- 2D DVOJDŘEZ
DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50
DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ O DÉLCE 30m

MONTÁŽNÍ PRÁCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ÚT, VZT, EL atd.)



±0,000 = 248.04 m.n.m.

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8	
	Dana Mrůzková	Dana Mrůzková		OPAVA	ČR
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		MÍSTO: OPAVA-KOMÁROV, U ŠKOLY 1		ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS 1022-1
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, 74626 OPAVA				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA 1022-1
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE				DRUH PROJEKTU	DVZS+DPS
				DATUM	10/2020
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 1.PP – ROZVOD VODY				1:100	D.1.4E-09