



LEGENDA UT

- 1. PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 48 kW
- 2. HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU 8 m³/h
- 3. SMĚŠOVANÝ UZEL OHŘEV UT
- 4. SOUPRAVA PRO ZMĚKČOVÁNÍ VODY RUČNÍ
- 5. SOUPRAVA AUT. DOPLŇOVÁNÍ S ODDĚLOVÁČEM, NAST. 130 KPA
- 6. EXPANZNÍ NÁDOBA UT 280 l /6 bar
- 7. NEUTRALIZAČNÍ BOX S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO NAPOJENÍ NA STANICI ODČERP. KONDENZÁTU
- 8. STANICE PRO ODČERPÁNÍ KONDENZÁTU SITUOVANÉHO POD ÚROVNÍ KANALIZACE
DxVxŠ 258x183x165 mm, 75 W, 0,65 A

—	NOVÉ POTRUBÍ UT	—	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT PŘÍVOD
- - -	NOVÉ POTRUBÍ SV	- - -	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ UT VRAT
- - -	NOVÉ EXPANZNÍ POTRUBÍ UT	▨	NOVÉ KONSTRUKCE

VYPRACOVAL ING.PROUZA RADIM
MÍSTO JATEČNÍ 2304/7, OPAVA
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, OPAVA

PROKAN
PROJEKČNÍ KANCELAR
Bohumínská 63, Ostrava, 710 00

AKCE	REKONSTRUKCE KOTELNY
DATUM	12.2019
FORMÁT	2x44
MĚŘÍTKO	1:50
VÝKR. ČÍSLO	03