



**SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
příspěvková organizace

**středisko Opava**

Joži Davida 2, 747 06 Opava



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SSMSK/2021/2988/JaM

VYŘÍZUJE: Mošová Jana

TEL.: 553/760427

FAX:

E-MAIL: jana.mosova@ssmsk.cz

DATUM: 5.2.2021

Pan

Ing. Tomáš Ryž

Jezdkovice č.37

747 55 Jezdkovice

### **Vyjádření ke stavbě pro společné povolení stavby: "Stavební úpravy KD Zlatníky".**

Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajících objektů KD Zlatníky, novostavba garáže a úprava venkovních prostorů včetně zpevněných ploch.

Bude provedena výměna živичného povrchu stávajících zpevněných ploch a před napojením na sil. **III/46011** (parc.č. 348/2 k.ú. Zlatníky u Opavy – vlastník MSK) bude osazen betonový odvodňovací žlab, napojený na dešťovou kanalizaci.

Investorem stavby je Městská část Zlatníky, 6.května 52/22, Zlatníky, 746 01 Opava.

SSMSK p.o., stř. Opava souhlasí jako správce silnice III/46011 s výše uvedenou stavbou při splnění následujících požadavků:

- V místě napojení živичného povrchu zpevněných ploch KD na sil. III/46011 bude provedeno odsekání hrany stávající vozovky, očištění, napojení a zalití styčné spáry asfaltovou zálivkou.
- Napojení nové obrusné vrstvy bude plynule navazovat na niveletu vozovky.
- Při provádění prací nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál na vozovku.
- Svislé dopravní značení nesmí být při výstavbě poškozeno.
- Uvedenou akci bude plně hradit investor stavby.
- Budou splněny požadavky vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Upozorňujeme, že v rámci provádění zimní údržby silnic může při odstraňování sněhu plužením docházet k hromadění sněhu v místě napojení KD.
- SSMSK p.o. středisko Opava povolí práce v silničním pozemku pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
- Zahájení a ukončení prací v místě napojení sjezdu bude oznámeno mailem na [jana.mosova@ssmsk.cz](mailto:jana.mosova@ssmsk.cz). Po ukončení prací bude zástupce SSMSK p.o., stř. Opava přizván k převzetí prací na silničním pozemku.
- Po úpravách zpevněných ploch nesmí docházet k vytékání vod ze zpevněných ploch na silnici a ke zhoršení odtokových poměrů na silnici III/46011.

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711

e-mail: [ssmsk@ssmsk.cz](mailto:ssmsk@ssmsk.cz)

tel.: 595 135 911

Komerční banka Karviná

DIČ: CZ00095711

[www.ssmsk.cz](http://www.ssmsk.cz)


fax.: 596 133 729

č.ú.: 86-6032100257/0100

SSMSK p.o., stř. Opava při dodržení výše uvedených podmínek s výše uvedenou stavbou souhlasí.

Platnost vyjádření 2 roky.

S pozdravem



  
Ing. Petr Kudela  
vedoucí střediska Opava

Příloha: situace s razítkem

Strana 2 z 2

# LEGENDA SÍTÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY - STAVAJÍCÍ	
PODZEMNÍ VEDENÍ, VODOVOD, SIVAK	—
PODZEMNÍ VEDENÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, OBEČ ZLATNÍKY, BETON DN 500/150	—
PODZEMNÍ VEDENÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, SIVAK	—
PODZEMNÍ VEDENÍ, PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ, GASME s.r.o.	—
NADZEMNÍ VEDENÍ NEJ DO 1 kV, ČEZ Distribuce a.s.	—
NADZEMNÍ VEDENÍ DO 1 kV, ČEZ Distribuce a.s.	—
NADZEMNÍ VEDENÍ DATOVÝ KABEL, CETIN a.s.	—
PODZEMNÍ VEDENÍ DATOVÝ KABEL, CETIN a.s.	—

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY - NAVRŽENÉ	
PODZEMNÍ VEDENÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE	—
PODZEMNÍ VEDENÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	—

# LEGENDA PLOCH

DOTČENÉ ÚZEMÍ	
HRAŇCE PARCEL	
HRAŇCE STAVEB	
NOVÉ STAVBY KONSTRUKCE	
STAVAJÍCÍ STAVBY	
OKOLNÍ ZASTAVBA	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŽIVICE	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - HUTNĚNÝ ŠTĚRK	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŽULOVÁ KOSTKA	
ZELENÉ PLOCHY	
ROZHLÍDEVNÍ TROJHEJTIK DLE ČSN 73 6102	

+0.000 = 284.714 m/m  
soutřadný systém: JTSK  
výškový systém: BpV

## akce

**Stavební úpravy KD Zlatníky**  
změna užívání části stavby, stavební úpravy, novostavba garáže, vyklápení, zpevněné plochy, oplocení

k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 61/1, 61/5

## Městská část Zlatníky

6. května 52/22, Zlatníky 746 01 Opava

projektant

**Ing. Tomáš Rýž**

Jozbovická č. 37, 747 55

+420 605 446 004

tomaz@risch.cz

www.risch.cz

název výkresu

**SJEZD**

zodp. projektant

**Ing. Tomáš Rýž ČKAIT 1103749**

stupeň projektu

**DÚR + DSP**

měřítko

**1:200 A3**


č. výkresu **D.1.1.b - 18**

datum

**07/2019**

paré

PODÉLNÝ ŘEZ SJEZDU 1:50



5. 02. 2021 SSMSK 1/2021 /  
Správa silnic  
Moravskoslezského kraje  
příspěvková organizace  
středisko Opava  
Jozí Davida 2, 747 06 Opava

*Souhlas se stavbou.*

