

SKLADBY KONSTRUKCÍ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE

OBVODOVÉ KONSTRUKCE (NAD - 1,0M OD ÚROVNĚ TERÉNU)

- ZASYP ZEMINOU V PARAMETRECH DLE TZ
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 400g/m2
- NOPOVÁ FOLIE HDPE, VÝŠKA NOPU cca 13,0mm
 - VYTÁHNOUT MIN. 300MM NAD ÚROVEŇ U.I.
- TEPELNÝ IZOLANT XPS TL. 120mm
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE ŽB KONSTRUKCE NOVÁ A STÁVAJÍCÍ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - SOKL (min.300mm NAD TERÉNEM)

- ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – KZS (od ext. – sokl nad terénem)
- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – KAMINKOVÁ OMÍTKOVINÁ STŘEDNĚZRNNÁ BAREVNOST DLE ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ
 - KZS – TEPELNÝ IZOLANT XPS TL. 120mm
 - OBVODOVÁ KONSTRUKCE
 - CIHELNÉ TVAROVKY P+D(BROUŠENÁ)
24,7/30/24,9MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R a tvarovek soklových
 - VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - ATIKA VNITŘNÍ ČÁST + HORNÍ HRANA

- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- VYTAŽENO NA ATIKU VČ. SYSTÉMOVÝCH KOTVENÍCH PRVKŮ
- TEPELNÝ IZOLANT XPS – TL. 60MM
- KONSTRUKCE ATIKY
- KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VATA – ZAKL. TL. 160MM
- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – OMÍTKA SILIKONOVÁ, ZRN0 A BARVA
 - VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ – POHLEDY

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - KZS

- (od ext.)
- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA zrn0 1,5 – 2,0mm
barevnost určena v pohledech (RAL7035 nebo RAL1035)
 - KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 160mm
 - OBVODOVÁ KONSTRUKCE
 - CIHELNÉ TVAROVKY P+D(BROUŠENÁ)
24,7/30/24,9MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R a tvarovek soklových
 - VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - KZS MEZIOKENNÍ PILÍŘE

- (od ext.)
- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA HLADKÁ zrn0 max.1,0mm
barva světle šedá RAL 7035
 - KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 140mm
 - OBVODOVÁ KONSTRUKCE
 - CIHELNÉ TVAROVKY P+D(BROUŠENÁ)
24,7/30/24,9MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R
 - VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - SKLÁDANÝ PLÁŠŤ

- (od ext.)
- KAZETY – CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL7037
(tmavě šedá)
 - NOSNÝ ROŠŤ – VĚTRANÁ MEZERA
 - POJIŠTNÁ HYDROIZOLACE – Pe folie
 - KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 160mm
 - OBVODOVÁ KONSTRUKCE
 - CIHELNÉ TVAROVKY P+D (BROUŠENÁ)
24,7/30/24,9 MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R a tvarovek soklových
 - VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI