ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

TABULKY
POŽÁRNÍ VÝROBKY

Akce:
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice
SO 01 HASIČSKÁ ZBROJNICE

list č. 03

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	POZNÁMKY
levé PO 09 pravé		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ 1450/1970, HLAVNÍ KŘÍDLO 900MM DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA – KOULE OCHRANA KLIKY– ZE STRANY m.č. 3.01a				1 --	**1**	
EW15 DP3-C	**1450/1970mm**							
levé PO 10 pravé		VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ 1450/1970, HLAVNÍ KŘÍDLO 900MM OCELOVÉ S AKUSTICKOU MINERÁLNÍ VÝPLNÍ Rw = min. 38dB KOVÁNÍ: KLIKA – KOULE OCHRANA KLIKY– ZE STRANY m.č. 3.01a				-- 1	**1**	
EW15 DP1-C	**1450/1970mm**							
		AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČE Zdroj: DC integrovaný lithiový napájecí akumulátor – 10 let životnosti. Způsob montáže: Na strop či stěnu Signalizace požáru: Akustický alarm 85 dB a opticky– červená LED dioda Funkce Chytré utišení hlásiče Schválení: ČSN–EN–BS 14604 Známky: CE – 0086–CPD–557790 Záruka: 10 let (na zařízení a napájecí zdroj)			2		**2**	UMÍSTĚNO.: – 1ks m.č. 2.03 – 1ks m.č. 2.06
		HASICÍ PŘÍSTROJE – 3 kusy PHP s projektovanou hasicí schopností 183B v garáži (1.09) – 1 kus PHP s projektovanou hasicí schopností 21A ve skladu hadic (1.10) – 1 kus PHP s projektovanou hasicí schopností 21A v šatně (1.05) – 3 kusy PHP s projektovanou hasicí schopností 21A v chodbě administrativní části (2.03) – 1 kus PHP s projektovanou hasicí schopností 183B v technické místnosti– kotelně (3.03) – 1 kus PHP s projektovanou hasicí schopností 183B v místnosti dieslu (3.04)	PHP 183B PHP 21A				**5** **5**	