



- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY VZT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VESKÉRE ROZMĚRY VZT A PŘÍPADNÉ ZMĚNY VZDY KOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT A STAVBY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A BARVU KONCOVÝCH PRVKŮ VZT KOORDINOVAT INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- POTRUBNÍ ROZVODY VĚST CO NEJLÝŽE, CCA 50MM POD STROPEM
- ZMĚNY VĚDĚNÍ POTRUBÍ V VZDY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM VZT A STAVBY
- VESKÉRE ZARÁŽENÍ VZT (STROJE) NUTNO KOTVIT PRUŽNĚ NA SILENTBLOKY NEBO RÝHOVANOU GUMU TLOUŠTKY PODLE ZATÍŽENÍ
- VESKÉRE PRUVZVY PRO ROZVODY CHLAĐIVA POTRUBÍ VZT BUDOU NÁSLEDNĚ UTEŠNĚNÝ A ZAKRYTÝ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP						
	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA	PODHLIED
3. 01a	SCHODIŠTĚ – PODESTIA	9,30	---	2,90	SINUTIA DL. DESIGN	P 05 ŠTUK + MALBA S 04
3. 01b	SCHODIŠTĚ – RAMENA	---	---	---	S.L.DL. schodovky	P 07 ŠTUK + MALBA S 04
3. 01c	SCHODIŠTĚ – MEZIPODESTIA	5,45	---	---	SINUTIA DL. DESIGN	P 06 ŠTUK + MALBA S 04
3. 02	CHODBA	4,34		2,90	SINUTIA DL. DESIGN	P 06 ŠTUK + MALBA S 04
3. 03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	41,61		2,90	SINUTIA DL. DLAŽBA VE SPADU	P 11 ŠTUK + MALBA S 04
3. 04	TM – NÁHRADNÍ ZBROJ	16,90		2,90	SINUTIA DLAŽBA	P 10 ŠTUK + MALBA S 04
3. 05	SUŠIČI VĚŽ	7,38		2,90	SINUTIA DLAŽBA	P 10 ŠTUK + MALBA S 04
1. 03	SUŠIČI VĚŽ – SUŠENÍ HADIC					



± 0,000 = 251,450 PODLAHA 1.NP

D 1.01.4/3 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE					
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MÍSTO OPAVA			
		Ing. Martin Kavan, Zámecká 264, 4761 Račín			
		Kč: 00300535			
MÍSTO STAVBY:		Kč: 71181 KYLEŠOVICE			
		Ing. Martin Kavan, Zámecká 264, 4761 Račín			
PROJEKTANT PRŮJEKT:		Ing. Martin Kavan, Zámecká 264, 4761 Račín			
VYPRACOVAL:		Ing. Martin Kavan			
STAVBA		OPAVA - KYLEŠOVICE			
		NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE			
OBJEKT		SO 01 HASIČSKÁ ZBRONICE			
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS 3.NP, ŘEZ A-A			
		1 : 50			
		D 1.1.4/3 04			