

## REFERENČNÍ TEPLoty

### Normované výchozí období: 01. 01. 2011 – 31. 12. 2011

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, stanice Opava - Otice

Výchozí údaje: za rok 2011

Referenční teplota  $t_{em}$ : **13,0°C** (mezní průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro zahájení a ukončení dodávky tepla).

Teplota  $t_i$ : **19°C** (průměrná vnitřní teplota v objektech).

#### Tabulka denostupňů

Měsíc	Zadané období 2011			Normál 1961 – 1990		
	Denostupně DD, $t_i = 19^\circ$		Průměrná teplota	Denostupně DD, $t_i = 19^\circ$		Průměrná teplota
	[ DD ]	[ topné dny ]	[ °C ]	[ DD ]	[ topné dny ]	[ °C ]
1 / 2010	615,3	31	-0,85	660,5	31	-2,31
2 / 2010	600,6	28	-2,45	552,9	28	-0,75
3 / 2010	481,7	31	3,46	496,5	31	2,98
4 / 2010	280,5	30	9,65	333,5	30	7,88
5 / 2010	92,0	15	12,86	76,1	13	13,15
6 / 2010	0,0	0	16,48	0,0	0	16,21
7 / 2010	0,0	0	16,04	0,0	0	17,65
8 / 2010	0,0	0	17,93	0,0	0	17,20
9 / 2010	5,1	1	13,95	27,9	5	13,43
10 / 2010	349,8	31	7,72	316,1	31	8,80
11 / 2010	527,0	30	1,43	458,4	30	3,72
12 / 2010	526,7	31	2,01	599,2	31	-0,33
<b>CELKEM</b>	<b>3 478,7</b>	<b>228</b>	<b>3,74</b>	<b>3 521,0</b>	<b>230</b>	<b>3,69</b>

Pozn: ve sloupci průměrná teplota jsou uvedeny průměrné teploty za celý měsíc

.....  
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče