

POZNÁMKY:

- Primární ocelové konstrukce pro uchycení potrubních rozvodů v kanále není dodávkou PS Technologie chlazení
- Betonový základ pro chladicí jednotku včetně antivibračních podložek není dodávkou PS Technologie chlazení
- Ocelová konstrukce pro umístění kondenzátoru včetně pochozí lávky není dodávkou PS Technologie chlazení

	NH3 LP Mokré páry – sání z ledové plochy (–10°C)
	NH3 LP Kapalina do ledové plochy (–10°C)
	NH3 LP Registr ledové plochy (–10°C)
	NH3 HP Horké páry (+100°C)
	NH3 HP Kapalina (+33°C)
	Bloková kompresorová jednotka
	Odpařovací kondenzátor
	Ocelové konstrukce (není dodávkou PS Chlazení)
	Betonový základ pro chladicí jednotku (není dodávkou PS Chlazení)

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	POPIS	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	vstupní hala	########	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.02	recepce	######	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.03	foyer	#####	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.04	restaurace	########	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.05	WC ženy	######	3,5 m		ker. obklad	pohledový bet.
1.06	WC muži	########	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.07	WC ženy	########	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.08	WC bezbariérové	######	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.09	WC muži	########	3,5 m	keram. dl.	ker. obklad	pohledový bet.
1.10	bufet	########	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.11	úklidní místnost	########	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.12	únikové schodiště	########	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.13	technologie	#####	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.14	úklid/sklad bufety	#####	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.15	technologie	#####	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.16	šatna muži	######	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.17	WC muži	######	3,5 m	keram. dl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.18	šatna ženy	######	3,5 m	keram. dl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.19	WC ženy	######	3,5 m	keram. dl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.20	úklidní recepce	######	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.21	tělocvična	##########	3,5 m	sportovní podl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.22	sklad tělocvična	######	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.23	úklid tělocvična	######	3,5 m	keram. dl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.24	únikové schodiště	########	3,5 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.25	manipulační prostor	######		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.26	strojovna chlazení	########	4,0 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.27	velín	########	4,0 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.28	rozvodna chlazení	########	4,0 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.29	WC muži	######	4,0 m	keram. dl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.30	WC ženy	######	4,0 m	keram. dl.	pohledový bet.	pohledový bet.
1.31	nové trafo ZSO	######	4,0 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.32	trafo	######	4,0 m	bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.33	chodba	######		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.34	ledová plocha	##########				
1.35	ochoz	######		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.36	bufet	########		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.
1.37	bufet	########		bet. stěrka	pohledový bet.	pohledový bet.

QARTA ARCHITEKTURA

ZIMNÍ STADION OPAVA

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA K OBJEKTU
na pozemcích s p.č.: 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/22, 6/11, 6/13, 6/2, 6/15

ŽADATEL
Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
QARTA ARCHITEKTURA
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
Tel: +420 226 200 150, email: qarta@qarta.cz

AUTOŘI
Jiří Řezák, David Wittassek, Pavel Fanta

VYPRACOVAL
Tereza Stamboljiská, Martin Vančura, Jan Zmátlík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. David Wittassek, ČKA 03078

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
QARTA ARCHITEKTURA

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE
BRNOFROST spol. sr.o.
Miroslav Mačala
Charbulova 74, 618 00 Brno

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI
Ing.Ladislav Berka, ČKAIT č.0700877

VYPRACOVAL
Ing. Tomáš Malec

1.NP | ±0.000 = 250,70 m n.m. (Bpv)

REVIZE	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
	392	12/2020
	RAZÍTKO	PARE
NÁZEV VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO
PŮDORYS TECHNOLOGIE CHLAZENÍ - 1.NP	392_DUSP_D14c_101_00	1:150
PROFESE	DOKUMENTACE - STUPEŇ	DOKUMENTACE ČÁST
TECHNOLOGIE CHLAZENÍ	DUR+DSP Dokumentace pro společné povolení	D.1.4c