



Statutární město Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1112526397VYŘIZUJE / LINKA
Skotnica / 800 850 860MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Ostrava / 2021-01-18Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **ZIMNÍ STADION OPAVA – Demolice stávajících objektů** k.ú. Opava - město. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího podzemního vedení vysokého VN 22kV, nízkého napětí NN 0,4kV a vestavěné trafostanice DTS 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo kabelů (resp. trafostanice) činí **1m** od krajního kabelu (obestavení) na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- Budou dodrženy veškeré podmínky našeho vyjádření k existenci zařízení DS – ČEZ Distribuce a ochranná pásma stávajících distribučních zařízení.
- **souhlasíme s demolicí objektů** v tomto OP - veškeré práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání souhlasu s demolicí, demoličního výměru, bouracích prací a jeho platnost je 12 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Síť