



LEGENDA:

4 ► ◄ 4 2x kabelový žlab 60x60
na venkovních konstrukcích a vnitřních stěnách

A* Prostup v podlaze

B* Prostup v zemi do prostoru pod ostředivkou

Poznámka:
Kabely PRS oddělit od MaR a SŘTP kabelů přepážkou nebo prostorově min 20cm.
Všechny prostupy utěsnit plynotěsně s odolností proti vlhkosti.

● ZAŘÍZENÍ SŘTP

● ZAŘÍZENÍ PRS

Revize		Datum		Provedl		Kontroloval		Schválil	
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>						PROJEKTOVAL	Ing. Šimon Robenek		
<div>Stavebník : Statutární město Opava</div> <div>Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace</div> <div>Část : D.2.4.4 – Provozní rozvody silnoprůdu</div> <div>Obsah : Dispozice objektu odvodnění</div>						KONTROLOVAL	Ing. Šimon Robenek		
						SCHVÁLIL	Ing. Jiří Stach		
						Č. zakázky	20030		
						Kótováno v	mm	Měřítko	
						Datum	8/2020	1/40	
						Stupeň	DPS		
						CAD			
						Původní výkres			
						D.2.4.4 - 08		List	1/1