Typ rozváděče	Oceloplechový (231 mod.) "Z" v EI 30 DP1–S		
Počet polí	1	Dělení	–
Krytí–zavřený	IP40	Otevřený	IP30
Přívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka – 600mm	hloubka – 210mm	výška – 1600mm	
Nátěr :	DLE ZVYKLOSTI VYROBCE		
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN–S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI	

NÁZEV A MÍSTO AKCE :

MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity Edvarda Beneše 6, 747 05 Opava 5 - Kateřinky

INDETAIL s.r.o.
Projektování elektrických zařízení
IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

VYPRACOVAL :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

Č.PARÉ.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Č.VÝKR.

PROFESE : D.1.4.e – Technika prostředí staveb
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

NÁZEV VÝKRESU :

ROZVADĚČ RA1

STUPEŇ PD : DPS
MĚŘÍTKO : ---
DATUM : ŘÍJEN 2022

D.1.4.e–04