

## **A K C E :MŠ Liptovská -rekonstrukce**

**INVESTOR :Statutární město Opava,Horní náměstí 382/69,Opava,  
Město 746 26**

**M Í S T O:k.ú.KYLEŠOVICE par.č. 1153/98**

**PROJEKT :D 1.4.1.VNITŘNÍ ZDRAVOINSTALACE  
D 1.4.2.TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ  
D 1.4.3.VZDUCHOTECHNIKA**

**STUPEŇ PD:DPS**

## **T E C H N I C K Á   Z P R Á V A**

### **Statistické údaje**

Rekonstrukce v pavilonu 1+2.np na dvě třídy mateřské školky s kapacitou pro 2\*28 dětí včetně sociálního zázemí.

Vytápění nové části bude ze stávající části objektu.

### **Přípojky IS nové části:**

**Kanalizace srážková-nebude dotčena**

**Kanalizace splašková-nebude dotčena**

**Stávající vodopřípojka-je ukončena v 1.pp stávající části objektu-nebude dotčena**

Podkladem pro řešení byl rozpracovaný stavební projekt a prohlídka staveniště .

### **Kanalizace splašková**

Zařizovací předměty z nově upravované části objektu budou napojeny na stávající kanalizační stupačky a ležatou kanalizaci a následně bude napojeno na stávající splaškovou kanalizaci mimo objekt.

### **Množství splaškových vod**

**realizací díla nedojde k navýšení produkce splašků(původní prostory školky/  
3000 l/den.....předpokládaný provoz..220 dní....660m3/rok**

**Odtok splaškových vod max=3,0l/s.**

### **Kanalizace dešťová:**

**Dešťové vody ze střechy objektu stávající -technické řešení nebude dotčeno.**

## **D 1.4.1-VNITŘNÍ ZDRAVOINSTALACE**

### **KANALIZACE:**

#### **Splašková kanalizace:**

Veškeré vnitřní rozvody budou realizovány nově.Připojovací a ležaté kanalizace budou realizovány z potrubí PVC typ „KG+HT“ s napojením na stávající venkovní splaškové kanalizaci,která je napojena do městské čistírny.

Stupačka kanalizace bude 1\*vyvedena nad střechu s ukončením ventilační hlavicí. Připojovací potrubí „HT“ bude vedeno drážkami zdiva a podlahou,malá část pod stropem 1.np ve spádu min.3%.

Ležaté potrubí kanalizace je napojeno na stávající splaškovou kanalizaci mimo objekt.

### **VODOINSTALACE:**

V objektu je realizovaná přípojka vody.

Vodoměrná souprava v 1.pp objektu.

V technické místnosti části objektu je předávací stanice,kde je zdroj tepla pro otopnou soustavu a také teplá voda.

Rozvod bude realizovaný zcela nově s napojením na tzv. předávací místo teplé vody.

Teplá i studená voda budou pro daný úsek školky měřeny podružně.

Instalace k zařizovacím předmětům bude realizována z trubek plastových PN20 se spoji svarem s izolací návlekovou tl.9 až 15mm.

Teplá voda bude cirkulována.

Rozvod bude ukončen nástěnkami pro montáž koncových prvků-ventilů, směšovacích baterií.

**Požární rozvod:** dle požadavků požární zprávy bude v prostor školky 1+2.np umístěn osazen nástěnný hydrant s osazením do zdi typ A 25/30(hadice 30m). Rozvody k hydrantům budou v celé trase z potrubí ocelového pozinkovaného DN32 s izolací návlekovou tl.9mm.

**Potřeba pitné vody:**

3000 l/den.....**předpokládaný provoz..220 dní....660m3/rok**

**Stávající vodovodní přípojka vyhovuje využití objektu.**

**Příprava teplé vody:**

Příprava teplé vody pro sociální zázemí je centrální napojení na ni bude v technické místnosti objektu.

**ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:**

Zařizovací předměty jsou navrženy v běžném typovém standartu-bílá keramika.

Výška osazení WC a umyvadel pro děti bude upřesněna při realizaci díla.Výtokové armatury budou pákové, stojánkové nebo stěnové z kovu.Při realizaci nutno dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy, zemnění, požadavky a návody výrobců jednotlivých prvků ZTI.

## **D 1.4.2.-TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ**

Projekt byl řešen v souladu s ČSN EN1775(38 6441), G 704 01, ČSN 06 0830, ČSN 06 0310.

**1.Potřeba tepla:**

*Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí musí respektovat ustanovení ČSN 730540.Návrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu.*

*Výpočet tepelného výkonu byl proveden ve smyslu ČSN EN 12 831*

*Objekt leží v oblasti výpočtové venkovní teploty -15,0°C,krajinu s větry a nepříznivou polohou v krajině.Na základě této teploty byla určena tepelná bilance objektu.*

**Souhrn tepelných ztrát :**

nová část objektu-tepelný výkon .....	24.000W
instalovaný výkon .....	28.000W

### **vytápění nové části objektu**

Bude napojeno na stávající zdroj objektu, na stávající otopnou soustavu-rozvodné potrubí měděné vedené pod stropem objektu.

**2.Topný systém dotčené části objektu:**

*dotčená část objektu MŠ zůstane vytápěna pomocí otopné soustavy s nuceným oběhem o teplotním spádu 60/50°C s otopnými tělesy*

**3.Otopná tělesa:**

Pro vytápění všech místností budou instalována otopná tělesa:

**litinová článková tělesa s dopojením po zdi**

**koupelnová tělesa ocelová s dopojením ze zdi**

Jednotlivé typy otopných těles dle projektové dokumentace.

**4.Rozvodné potrubí:**

Rozvodné potrubí páteřní pro vytápění je stávající-pod stropem,přípojky pro litinová tělesa po zdech, pro tělesa KLC ve zdech.

K rozvodům bude použito měděné potrubí spoje pájením,potrubí vedená ve zdi s tepelnou izolací tl.9mm.

#### **5.Zdroj tepla:**

**Zdroj tepla předávací stanice v technické místnosti objektu.**  
**Školka bude mít svůj topný okruh s měřením spotřeby tepla.**

#### **6.Pojišťovací zařízení:**

Není součástí.

#### **7.Izolace potrubí:**

S ohledem na vedení rozvodů pod stropem..bez izolací, přípojky ke koupelnovým tělesům.. ve zdi s izolací tl.9mm

#### **8.Nátěry potrubí a armatur:**

Bez nároku.

#### **9.Příprava TUV:**

Viz zpráva zdravotní instalace.

#### **10.Regulace:**

V místnostech budou otopná tělesa osazena regulačními ventily (doplněná termohlavnicemi) a regulačním šroubením a odvzdušňovacím ventilkem.

#### **11.Uvedení do provozu-zkoušky ústředního vytápění:**

- zkouška těsnosti;
- zkoušky provozní.

### **D 1.4.3. -VZDUCHOTECHNIKA**

#### **vzduchotechnika**

S ohledem na charakter objektu a provozu bude realizováno decentralizované větrání místností.

##### **1.1. Hlavní účel budovy a požadavky na VZT zařízení**

#### **VZDUCHOTECHNIKA**

Hlavním účelem a funkcí navrženého zařízení je řešení interního mikroklimatu v prostorách místnosti herny 106 v objektu a odtah ze sociálního zázemí objektu.

##### **1.2. Výchozí podklady**

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy
- hygienické předpisy
- uživatelské zadání, technologické požadavky
- podnikové a státní normy oboru vzduchotechnika
- požadavky investora

##### **1.3. Použité předpisy a obecné technické normy**

- Metodický pokyn pro návrh větrání škol ministerstva životního prostředí
- Nařízení vlády č.6/2003 Sb. ze dne 16.prosince 2002,kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 13 465 - Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích
- ČSN EN 13 779-Větrání budov-Větrání nebytových budov-Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení
- ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

- ČSN EN 12 236- Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost
- ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

Všeobecná ustanovení

- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (2009)
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (2009)
- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzt zařízení (2006)
- ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody (2009)

#### 1.4. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo : Opava  
 Nadmořská výška : 250 m.n.m.  
 Koncentrace CO<sub>2</sub> ve venkovním prostředí : 400 ppm

#### 1.5. Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování

Parametry interního mikroklima jsou dány hyg. předpisy, směrnici, normami a požadavky investora. **Vyhláška č. 410/2005 Sb.** ve znění pozdějších předpisů [5] požaduje množství přiváděného venkovního vzduchu do učeben 20 až 30 m<sup>3</sup>/h na žáka.

Uvedené množství nerozlišuje věk žáků. S ohledem na hospodárnost se doporučuje navrhovat (v návaznosti na metodiku ministerstva životního prostředí) průtok venkovního vzduchu, trvale přiváděného do učeben v době pobytu žáků, podle tab. 2.1.

množství venkovního vzduchu na žáka ve školce (3-6 let)...10 m<sup>3</sup>/hod

Pro vyučující je učebna trvalým pracovištěm a průtok vzduchu na osobu se stanoví podle nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

množství venkovního vzduchu na učitele ...50 m<sup>3</sup>/hod

## 2. Popis VZT zařízení

### Větrání místností 114/115

### Větrání místností 209+210

**Větrání -technické řešení bude totožné pro 1 a 2.np.**

**Jednotka VZT bude větrat místnost 115 a v době spánku dětí 114**

**Provoz=**rovnotlaké provětrání v kapacitou

-Při 28 dětech s režimem 10m<sup>3</sup>/os/hod+učitelé/vychovatelé =2\*50=100m<sup>3</sup>/hod  
 ...celkem 380m<sup>3</sup>/hod.

**Navržená vzduchotechnická jednotka o max.výkonu 650m<sup>3</sup>/hod(při 0Pa) - jednotka s elektroohřevem. Jednotka vzduchotechniky o rozměrech 900\*600 \*850mm (váha 81kg)bude umístěna v místnosti 117+214-skladu matrací.**

**Páteří rozvod+odtah potrubí d 200mm bude veden pod stropem místnosti**

**Instalovaná sestava VZT splňuje požadavky dané metodickým pokynem ministerstva životního prostředí**

**800 až 1 200 ppm ...vyhovující koncentrace CO<sub>2</sub> v obytných prostorách  
 1 500 ppm.....maximální přípustná koncentrace CO<sub>2</sub> v obytných prostorách**

-v našem případě max.koncentrace CO<sub>2</sub>..1012ppm při výkonu 380m<sup>3</sup>/hod

-v našem případě max.koncentrace CO<sub>2</sub>.. 762ppm při výkonu 650m<sup>3</sup>/hod

**vzduchotechnická jednotka bude v následující sestavě:**

#### přívodní část jednotky:

- tlumicí vložka - zamezuje přenos chvění z jednotky do potrubního systému,
- uzavírací klapka-slouží k uzavírání přívodu venkovního vzduchu při odstavení jednotky z provozu,- filtr přívodní s filtrem - výměna při dvojnásobku tlakové ztráty čistého filtru, elektroohříváč vzduchu, rekuperační výměník,- ventilátor-tlumicí vložka - zamezuje přenosu chvění z jednotky do potrubního systému.

#### Odvodní část jednotky:

- tlumicí vložka - zamezuje přenosu chvění z jednotky do potrubního systému,  
- filtr odvodní s filtrem - výměna při dvojnásobku tlakové ztráty čistého filtru,- ventilátor - uzavírací klapka - tlumicí vložka - zamezuje přenosu chvění z jednotky do potrubního systému.

Vzduch bude nasáván z venkovního prostředí (přes fasádu objektu). Venkovní vzduch bude upraven (filtrován, rekuperován, ohříván) a následně distribuován do prostor místnosti 117+118. Vzduch bude distribuován přes přívodní ventily.

Odvod vzduchu bude zajištěn přes odvodní ventily. Odváděný vzduch bude ve VZT jednotce filtrován a rekuperován. Po úpravě odváděného vzduchu bude znehodnocený vzduch odváděn přes fasádu objektu do venkovního prostředí.

Pro úsporu energie byl do jednotky navržen rekuperační výměník ke zpětnému získávání tepla. Zařízení bude ovládáno a regulováno automaticky pomocí systému řízení s vazbou na čidla CO<sub>2</sub> v místnosti 106.

Ohřev vzduchu u jednotky bude realizován elektrovýměňníkem.

## **Popis vzduchotechnické jednotky**

**Rotační rekuperátor s vysokou celoroční účinností**

**Plynulé řízení rotačního rekuperátoru pomocí EC motoru**

**Funkce řízeného přenosu vlhkosti z odvodu do přívodu vzduchu**

**Inteligentní řídicí systém s dotykovým ovladačem HMI**

**Ovládání přes internet nebo Smartphone**

**Propojení s BMS přes Modbus RS485, Modbus TCP/IP**

**Možnost připojení do "chytré domácnosti" přes protokol Z-Wave**

**Konfigurovatelné vstupy pro vzdálené ovládání**

**Větrání dle požadavku díky vestavěnému čidlu vlhkosti**

**Vestavěný elektrický ohříváč o výkonu 1,67 kW**

**Rekuperační jednotka je díky své konstrukci**

vertikální orientaci hrdel je jednotka určena pro stěnovou montáž. Jednotka se skládá z kapsových filtrů F7 na přívodu a G3 na odvodu vzduchu, nízkoenergetických ventilátorů s EC motory, rotačního rekuperátoru poháněného EC motorem a elektrického ohříváče o výkonu 1,67 kW. Jednotku lze doplnit vodním ohříváčem VBC, vodním chladičem CWK nebo přímým výparníkem DXRE, jež se instalují do potrubní trasy (volitelné příslušenství). Jako příslušenství lze také dodat náhradní přívodní kapsový filtr z třídou filtrace G3. Jednotka se vyrábí v levém (L) i pravém (R) provedení (dle umístění přívodu čerstvého vzduchu: vlevo/vpravo). Připojení jednotky k elektrické síti je přes standartní jednofázovou zásuvku 230/50Hz. Součástí dodávky je elektrický kabel o délce 1m. Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s RAL9016-30 a je vyplněn 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny.

Dvojitě kartáčové těsnění u rotačního rekuperátoru zabezpečuje minimální přenos odvodního vzduchu do přívodního. Pohonem rotačního rekuperátoru je plynule regulovatelný nízkoenergetický EC motor s minimálním příkonem, který rozšiřuje možnosti ovládání jednotky resp. její funkce. Díky plynulé regulaci otáček rotačního rekuperátoru lze přesně řídit jak teplotu vzduchu, tak i vlhkost v prostoru.

V horní části jednotky je umístěn připojovací box, který usnadňuje propojení veškerého externího příslušenství jednotky a snižuje nutnost přístupu k základové desce uvnitř jednotky na minimum. Box je vybaven připojovacími rozhraním pro ModBus/RS485, 5 univerzálními, 4 digitálními, 2 analogovými vstupy, 3 analogovými výstupy a 3 svorkami pro napájení 24V (např. pro napájení čidel). Součástí dodávky jednotky je vestavěný bílý ovladač HMI.

**Řídicí systém**

Jednotka je vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem. Nový intuitivní dotykový ovladač HMI je koncipován jako Smartphone a je jen jednou z mnoha možností, jak provoz jednotky řídit. K ovládání jednotky jsou určeny konfigurovatelné vstupy. Pro nadřazené řízení BMS může být použito komunikačního protokolu Modbus/RS-485 nebo Modbus/TCP/IP přes přístupový internetový modul (IAM). Díky modulu IAM je možné jednotku řídit i díky aplikaci z Smartphone přes Systemair Cloud. Aplikace je k dispozici pro operační systém IOS i Android. Jiný způsob pro zapojení jednotky do inteligentního řízení objektu představuje modul

Z-Wave (ZAM), což je hojně používaný otevřený protokol pro komunikaci v „chytrých domech“ SmartHome.

Možnosti ovládání se díky vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodu vzduchu a díky možnosti plynulého řízení otáček rotačního rekuperátoru značně rozšířily. Průtoky vzduchu v jednotlivých stupních otáček se pro přírodní a odvodní ventilátor nastavují samostatně a lze tak docílit požadovaného přetlaku, podtlaku nebo rovnotlaku. Nastavuje se celkem 5 stupňů otáček (maximální, vysoké, normální, nízké, minimální), přičemž jednotlivé funkce a režimy vždy využívají některé z nich.

Popis vybraných funkcí řídicího systému a jejich využití:

**MANUAL** - v manuálním režimu lze nastavit průtok vzduchu ve třech stupních (vysoké, normální, nízké). Jednotku lze i úplně vypnout, pokud je tato možnost nastavena v servisním menu.

**AUTO** - v automatickém režimu může jednotka pracovat dle týdenního programu, tzv. na požadavek dle čidel CO<sub>2</sub> nebo vlhkosti nebo pomocí externího signálu od BMS. dle požadavku a teploty (odchylka 0-10°C) se provádí samostatně pro období, kdy je perioda aktivní a kdy neaktivní.

**Řízení dle vlhkosti / CO<sub>2</sub>** - jednotka se snaží zajistit požadovanou kvalitu vnitřního vzduchu, např. max. hodnotu CO<sub>2</sub> nebo vlhkosti, pomocí regulace množství vzduchu. Otáčky ventilátorů jsou řízeny 0-10V dle signálu od požadovaných čidel. Pro měření hodnoty vlhkosti lze použít vestavěné nebo externí čidlo. Požadovaná vlhkost se nastavuje pro letní i zimní provoz. Pro měření CO<sub>2</sub> lze použít externí čidla.

**Řízený přenos vlhkosti** - díky vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodního vzduchu a plynule řízenému rotačnímu rekuperátoru dokáže systém regulovat nejen teplotní účinnost výměníku, ale i účinnost přenosu vlhkosti. Účinnost přenosu vlhkosti rapidně klesá již při nepatrném snížení otáček rotačního výměníku (teplotní účinnost je stále vysoká). Systém je tak schopen přivádět do prostoru vzduch požadovaných parametrů.

**Řízení teploty** - regulaci teploty je možné zvolit dle teploty přívodu vzduchu, dle teploty v místnosti nebo dle teploty odvodu vzduchu. Free cooling - v letním období funkce volného chlazení využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazení vnitřních prostor během noci. Díky tomu další den oddaluje naakumulovaný chlad vyhřátí interiéru a snižuje tak náklady na jeho vychlazení.

**Rekuperace chladu** - Funkce se po jejím nastavení v ovladači aktivuje automaticky v případě, že teplota odváděného vzduchu je nižší než teplota venkovního vzduchu. Tím se dosáhne předchlazení přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné vychlazení vnitřního prostoru. Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty - po aktivaci této funkce dojde při extrémně nízké venkovní teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k úsporám energie na dohřátí vzduchu.

#### Certifikáty

Jednotka splňuje v oblasti RAHU (rezidenční vzduchotechnické jednotky-Testování bylo provedeno dle evropské normy EN13141-7:2010, která u jednotek ověřuje mimo jiné výkonové křivky, účinnost rekuperace, hluk, spotřebu energie). Jednotka je zapsaná na seznamu výrobků a technologií (SVT) schválených pro program Nová zelená úsporám a to pod kódem SVT8415.

#### Technické parametry jednotka

Napětí 230 V, Frekvence 50 Hz, Fáze 1 ~

Hmotnost 81 kg

Doporučená pojistka 13 A, Třída krytí IP24 IP

Rekuperátor

-Pohon rotoru Proměnné otáčky

-Typ výměníku Rotační

Ohříváč ..Příkon, elektrický ohříváč 1,67 kW, Typ ohřevu Elektrický

Přírodní ventilátor Příkon (P1) 170 W



Odvodní ventilátor Příkon (P1) 170 W  
Přívodní filtr Filtr, přívod vzduchu F7  
Odvodní filtr Filtr, odvod vzduch G3  
Energetická třída  
-Energetická třída, základní jednotka .....A  
-Energetická třída, jednotka s příslušenstvím.....A  
Splňuje požadavky ErP: 2016/2018

### **Ekodesign...Vyhovuje ErP 2018**

SEC průměrné klima -36,3 kWh/(m<sup>2</sup>.r)  
SEC chladné klima -78,8 kWh/(m<sup>2</sup>.r)  
SEC teplé klima -12 kWh/(m<sup>2</sup>.r)

Třída SEC A

Kategorie jednotky RVU

Typ jednotky BVU

Typ pohonu Integrovaný VSD

Typ rekuperace (ZZT) Regenerační

Tepelná účinnost rekuperace 83 %

qv max 572 m<sup>3</sup>/h

P max 322 W

Hladina akustického výkonu 47 dB(A)

qv ref 401 m<sup>3</sup>/h

Ps ref 50 Pa

SPI 0,357 W/(m<sup>3</sup>/h)

CTRL 0,85 -

MISC 1,1 -

Hodnota x 2 -

Vnější netěsnost 3 %

Vnitřní netěsnost N/A %

Typ výrobku RAHU/AARE

AEC průměrné klima 323 kWh

AEC chladné klima 323 kWh

AEC teplé klima 323 kWh

AHS průměrné klima 4440 kWh/rAHS

teplé klima 2008 kWh/r

AHS chladné klima 8686 kWh/r

**Odvětrání sociálního zázemí-sprchy+WC(záchod 50m3/h,pisoár 30m3/hod, umývadlo 30m3/hod,sprcha 100m3/hod)pomocí radiálních ventilátorů a odtahového potrubí s vyústěním do fasády. Sestavy vzduchotechniky/větrání budou vyvedeny-ukončeny na fasádu objektu.**

#### **2.1. Popis společných prvků a opatření**



##### **Vzduchotechnické potrubí**

V objektu bude vzduch dopravován/odsáván kruhovým pozinkovaným potrubím s dodatečnou tepelnou izolací.Třídy těsnosti dle PK 12 0036. Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí dle velikosti potrubí. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Propojení jednotky s pevným potrubím bude pomocí pružného AL potrubí!!!!!!

U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumicí vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.



##### **Protipožární opatření**

Bez nároku.



##### **Izolace a nátěry**

Izolace slouží k útlumu hluku vznikajícího provozem vzduchotechnických zařízení. V souladu s těmito požadavky je s přihlédnutím k hygienickým požadavkům navrženo část potrubí VZT opatřit izolací.

**Tep. izolace tl.9mm** z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou bude opatřeno veškeré potrubí procházející zdmi!!!!Zde bude plnit dilatační funkci a přenášení hluku/vibrací do zdiva!!!

**Tep. izolace tl.60mm** z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou a povrchovou úpravou folií Al na přívodní a odvodní větví od jednotky VZT do venkovního prostoru (fasády).

### **3. Požadavky na navazující profese**

#### **3.1. Požadavky na tepelnou energii**

Bez požadavku

#### **3.2. Požadavky na chlazení**

Bez požadavku

#### **3.3. Požadavky na elektrickou energii**

Profese elektro zajistí silový přívod pro všechna zařízení vzduchotechniky -230V...2,5kW.V rozvaděči jistič s proudovým chráničem B16/0,03A typ A, v vodič CYKY J 3\*2,5(vedený podhledem a drážkou zdiva),zásubka 2,5m nad podlahou.Pro ochranné pospojování neživé části vodič CY4.

#### **3.4. Požadavky na ZTI**

Napojení odvodu kondenzátu od jednotky VZT. Sifon a zajištění odvodu kondenzátu do kanalizace.

#### **3.5. Požadavky na stavbu a statiku**

Budou předány k zapracování do stavebního projektu.

#### **3.6. Požadavky na měření a regulaci (součástí PD VZT)**

Bez požadavku-nároku-jednotka je vybavena regulací.

#### **3.7. Ochrana životního prostředí**

VZT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí.System VZT rovněž splňuje veškeré parametry hluku z hlediska šíření do okolí.

### **4. Pokyny pro montáž**

- při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých prvků VZT příložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.
- před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech profesí.

### **5. Pokyny pro obsluhu, údržbu, bezpečnost práce, zkoušky**

Vzhledem k charakteru zařízení je nutno provádět pravidelnou údržbu zařízení.Před zahájením provozu musí být prověřeno, že zařízení bylo namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stavebního materiálu.

Do ostatní běžné údržby patří kontrola vnitřního vybavení jednotky VZT, kontrola funkce spínačů a stykačů, dotahování svorek, stav izolací apod.

O výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být provedeny záznamy.

Všichni pracovníci musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a musí být proškoleni.

Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení, které ověřuje věcnou úplnost dodávky a montáže zařízení a spočívá v uvedení strojů do chodu.Kontroluje se například správné umístění elementů v prostoru, určený smysl otáčení ventilátorů, provedení správného uchycení, pružné uložení,



náplně mazadel, pohyblivost regulačních orgánů a jejich pohonů, přístupnost ovládacích prvků atd. Doporučujeme přítomnost budoucí obsluhy při provádění tohoto vyzkoušení.

V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení se provede uvedení do provozu. V této fázi je vhodné zahájit zaučování budoucí obsluhy.

**Před předáním uživateli se zařízení podrobí komplexním zkouškám. Doba komplexního vyzkoušení se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem. Komplexními zkouškami se prokazuje správná funkce sestavy VZT**

Při realizaci nutno dodržet platné ČSN, bezpečnostní předpisy, zemnění, požadavky a návody výrobců jednotlivých prvků vzduchotechniky.

Veškeré změny (kolize) konzultovat s autorem projektu.

**OPAVA:10/2022**

**ing.Hendrych Jiří**

**Tel: 606 262 761**

**[j.hendrych@volny.cz](mailto:j.hendrych@volny.cz)**

**A K C E :MŠ Liptovská -rekonstrukce**

**INVESTOR :Statutární město Opava,Horní náměstí 382/69,Opava,  
Město 746 26**

**M Í S T O:k.ú.KYLEŠOVICE par.č. 1153/98**

**PROJEKT :D 1.4.1.VNITŘNÍ ZDRAVOINSTALACE  
D 1.4.2.TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ  
D 1.4.3.VZDUCHOTECHNIKA**

**STUPEŇ PD:DPS**

## **SEZNAM PŘÍLOH**

- 1.Technická zpráva
- 2.V1 -základy kanalizace
- 3.V2 -půdorys 1.np kanalizace
- 4.V3 -půdorys 2.np kanalizace
- 5.V4 -střecha kanalizace
- 6.V5 -schéma kanalizace
- 7.V6 -půdorys 1.np vodoinstalace
- 8.V7 -půdorys 2.np vodoinstalace
- 9.V8 -schéma vodoinstalace
- 10.V9 -půdorys 1.np vytápění
- 11.V10-půdorys 1.np vytápění
- 12.V11-schéma vytápění
- 13.V12-půdorys 1.np vzduchotechnika
- 14.V13-půdorys 1.np vzduchotechnika
- 15.V14-střecha hlavice
- 16.V15-schéma vzduchotechniky