



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	s.v. [m]
2.01	SCHODIŠTĚ	10,75 m ²	2,860 m
2.02	CHODBA	13,80 m ²	2,860 m
2.03	UKLIDOVÁ KOMORA	1,40 m ²	2,960 m
2.04	WC UČITELÉ	1,50 m ²	2,960 m
2.05	WC UČITELÉ - PŘEDSÍN	1,72 m ²	2,960 m
2.06	ŠATNA UČITELÉ	4,35 m ²	2,960 m
2.07	ŠATNA DĚTI	18,55 m ²	2,860 m
2.08	UMÝVÁRNA / WC	25,35 m ²	2,860 m
2.09	HERNA - ODPOČINKOVÁ ČÁST	40,50 m ²	2,860 m
2.10	HERNA / JÍDELNA	83,57 m ²	2,860 m
2.11	PŘÍPRAVNÁ JÍDLA	11,60 m ²	2,960 m
2.12	STROJOVNA VÝTAHU	1,00 m ²	2,960 m
2.13	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	- m ²	- m
2.14	SKLAD POMŮCEK	5,00 m ²	2,960 m

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Kabeláž provedena kabely CYKY v podhledu a pod omítkou
- LED svítidla + nouzové osvětlení – CYKY–J 3(5)x1,5
- Ovládání spínači – CYKY–O 3x1,5
- Vypínač č.1, IP40, bílý–lesk, do krabice
- Přepínač č.5, IP40, bílý–lesk, do krabice
- Přepínač č.6, IP40, bílý–lesk, do krabice
- Přepínač č.7, IP40, bílý–lesk, do krabice
- Přepínač č.6+1, IP40, bílý–lesk, do krabice
- Přepínač č.6+6, IP40, bílý–lesk, do krabice
- Tlačítko č.1/0So, IP40, bílý–lesk, do krabice, v garáži č.1 do vlhka, polozapuštěný, bílý, IP54 (ovládání přes impulsní relé)
- Vypínač č.1 do vlhka, polozapuštěný, bílý, IP54, +1,2m
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°/12m, nástěnný, 230V/1200W, 1x relé, IP44
- Ventilátor do potrubí 13W/230V prům.100mm, ovládání současně s osvětlením, pod vypínač umístit multifunkční relé

LEGENDA SVÍTIDEL

- A Přisazené LED svítidlo 14W/1201lm, 3000–4000K, Ra>80, IP66, těleso černý polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- B1 Přisazené LED svítidlo 52,7W/6790lm, 4000K, Ra>80, IP66, těleso světlešedý polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- C Přisazené LED svítidlo 48W/5000lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- C1 Přisazené LED svítidlo 24W/2500lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- D Vestavné LED svítidlo 40W/4400lm, 3000–4000K, Ra>80, IP44/20, těleso bílá ocel, difuzor opálový polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- E Vestavné LED svítidlo 33,6W/4100lm, 4000K, Ra>80, IP54/20, IK06, těleso bílé ocelové, difuzor mikro prizma
- E1 Vestavné LED svítidlo 39,2W/4800lm, 4000K, Ra>80, IP54/20, IK06, těleso bílé ocelové, difuzor mikro prizma
- F Nástěnné LED svítidlo 15,1W/1815lm, 3000K, Ra>80, IP65, těleso tlakový hliník, těleso polykarbonát, viz. popis ve specifikaci
- N1 Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo 6,1W, IP40, s piktogramem – svíticí deska, optika – úniková cesta, 3–hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci
- N2 Nouzové stropní LED svítidlo 2,5W/200lm, IP20, bez piktogramu, 3–hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci
- N3 Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo 3,4W/84lm, IP65, s piktogramem – svíticí deska, optika – úniková cesta, 3–hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci
- N4 Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo do mrazu 5W/213lm, IP65, bez piktogramu – svíticí deska, optika – úniková cesta, 1–hodinovým nouz. modulem, viz. popis ve specifikaci

Upozornění : Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz				
MŠ Liptovská – rekonstrukce, PAVILON II. Opava – Kylešovice, k.ú. Kylešovice, parc.č. 1153/98		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
		PODPIS :		4	5	6
INVESTOR : Statutární město Opava Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26		PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		Č.VÝKR.		
		PODPIS :				
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.e – Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		STUPEŇ PD : DPS		D.1.4.e–04		
NÁZEV VÝKRESU : Umělé a nouzové osvětlení – 2.NP		MĚŘÍTKO : 1:100				
		DATUM : ŘÍJEN 2022				