

– UZEMNĚNÍ SOUSTAVY PROVEDENO POMOCÍ FeZn PÁSKU O ROZMĚRECH 30x4 mm
– ULOŽENO V ZEMINĚ A V ZÁKLADOVÉM BETONU PO CELÉM SVÉM POVRCHU

– PÁSEK PROPOJOVÁN POMOCÍ ŠROUBOVÝCH SVOREK, SVAŘOVÁNÍM, PÁJENÍM NA TVRDO, NÝTOVÁNÍM A OŠETŘEN PROTI KOROZI VHODNÝM ASFALTOVÝM PŘÍPRAVKEM

– SVODY K PÁSKU BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ KULATINY FeZn 10

– VÝVODY Z PŮDY MUSÍ MÍT PROVEDENOU OCHRANU PROTI KOROZI A TO BUĎTO ASFALTOVÝM PŘÍPRAVKEM NEBO VHODNOU IZOLAČNÍ VLOŽKOU A TO V ROZMĚRECH:
– na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm nad zemí
– na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

– V MÍSTĚ ROZVADĚČE HR PROVÉST VÝVOD POMOCÍ FeZn KULATINY 10mm PRO HOP

VYPRACOVAL	Bc. LUKÁŠ BĚLÍČEK		IQ GROUP
KONTROLOVAL	Ing. arch. PETR MLÝNEK		
INVESTOR	ÚMČ Malé Hoštice		
MÍSTO STAVBY	Opavská 170/24, parc. č. 583, k.ú. Malé Hoštice		
NÁZEV STAVBY	MŠ MALÉ HOŠTICE - přístavba a stavební úpravy se vznikem nového oddělení	FORMÁT	A1
STAVEBNÍ OBJEKT	MATEŘSKÁ ŠKOLA	DATUM	18.4.2023
ČÁST	VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM		
OBSAH:	PŮDORYS ZÁKLADOVÉHO ZEMNIČE	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.C-31