



LEGENDA ELEKTROINSTALACE		
	DVOJITÁ ZÁSUVKA	INSTALACE POD OMITKU, IP40
	JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA	INSTALACE POD OMITKU, IP40
	JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	INSTALACE POD OMITKU, IP44
	DVOJITÁ ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU	INSTALACE POD OMITKU, IP40

POZNÁMKY:

- ZÁSUVKY PROVEDENY KABELY CYKY-J 3x2,5 POD OMITKOU NEBO V DUTINĚ DVOJITÉHO STROPU, JEDNOTLIVÉ ZÁSUVKY SMYČKOVÁNY
- PRO KAŽDÝ SPOTŘEBIČ S PŘÍKONEM NAD 2kVA MUSÍ BÝT NAPOJEN NA SAMOSTATNÝ JISTIČ (JISTIČ S

FI 26.3 h=1,2m (5)
POČET PRVKŮ V RÁMEČKU (POKUD JE VICENÁSOBNÝ)
VÝŠKA PRVKU OD PODLAHY (STŘED)
POŘADÍ PRVKU V OKRUHU
ODKAZ NA JISTIČÍ PRVEK



VYPRACOVAL	Bc. LUKÁŠ BĚLIČEK		
KONTROLOVAL	Ing. arch. PETR MLÝNEK		
INVESTOR	ÚMČ Malé Hoštice		
MÍSTO STAVBY	Opavská 170/24, parc. č. 583, k.ú. Malé Hoštice		
NÁZEV STAVBY	MŠ MALÉ HOŠTICE - přístavba a stavební úpravy se vznikem nového oddělení		
STAVEBNÍ OBJEKT	MATEŘSKÁ ŠKOLA	FORMÁT	A1
ČÁST	ELEKTROINSTALACE	DATUM	18.4.2023
OBSAH:	PŮDORYS ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ 1.N.P.	MEŘITKO	Č. VÝKRESU
		1:50	D.1.4.C-10