

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

QZN	NAZEV	PROCHA	W3
1.01	CHOBA	7,03	
1.02	SATNA PERSONAL - MUŽI	6,44	
1.03	HYGIENA MUŽI	5,24	
1.04	UKLADOVA MÍSTNOST	1,71	
1.05	SATNA PERSONAL - ŽENY	12,77	
1.06	HYGIENA ŽENY	10,17	
1.07	KANCELÁŘ	20,22	
1.08	WC	3,30	
1.09	OVČINA KUCHYNĚ/VÝDEJ STRAVY	22,81	
1.10	DENNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	78,64	
1.11	ZADVĚŘÍ	4,72	
1.12	SATNA	15,15	
1.13	MULTIFUNKČNÍ A ROZVOJOVÁ MÍSTNOST	22,21	
1.14	CHOBA	8,96	
1.15	SKLAD	4,03	
1.16	HYGIENA - BEZBARIEROVÁ	6,75	
1.17	WC	3,02	
1.18	CHOBA	4,17	
1.19	TERAPEUTICKÁ A AKTIVAČNÍ MÍSTNOST	22,58	
1.20	MÍSTNOST PRO INDIVIDUÁLNÍ PRÁCI S KLIEMTEM	11,77	
1.21	HYGIENA - BEZBARIEROVÁ	6,87	
1.22	PODLOUBÍ		
1.23	VENKOVNÍ PERGOLA		

LEGENDA SVÍTÍDEL

A* - LED vestavný panel 600/600, 52W 3800K
B* - LED vestavný panel 600/600, 27W 4000K
C* - LED přisazené prům. 370, 28W 4000K
D* - LED přisazené prům. 190, 19W 3000K
E* - LED přisazené prům. 300, 25W 4000K IP65
N* - svítidlo s nouzovým zdrojem 1h,

Poznámky:

- Montáž zařízení nutno koordinovat s ostatními profesemi.
- Velikost schématických zancěk neodpovídá velikosti mřížovaných prvků.
- Výška zásuvek bude 300mm od podlahy, pokud není uvedeno jinak.
- Výška vypínačů bude 1200mm od podlahy
- Prvky v kóupelně a kuch. lince koordinovat dle dispozice kuchyně, kóupelny.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

INŽENÝRKA DOČISTAV
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-1 ed.3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
JAN FLEK - JOLLY 400 2004 11-03

[illegible]

Užsakin:
ELEKTROINSTALACIJŲ PŪDŲYS 1.NP