



POZN.4 - NOVÁ OKNA V OBVODOVÉM PLÁŠTI

DO NOVĚ PROVEDENÝCH OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOU OSAZENA DVĚ NOVÁ PLASTOVÁ OKNA SE ZASKLENÍM IZOLAČNÍM TROJSKLEM ROZMĚRU 1140/1700mm. PROVĚST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ V BÍLÉ BARVĚ DLE FASÁDNÍHO OBKLADU, PARAPET A OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ S OKAPOVÝM NOSEM. VNITŘNÍ PARAPET NA BÁZI DŘEVA, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ S SDK OBKLADEM. PŘESNOU POLOHU OKENÍCH OTVORŮ PŘIZPŮSOBIT POLOZE NOSNÝCH PRVKŮ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, MEZI KTERÉ BUDE PROVEDENA DŘEVĚNÁ NEBO OCELOVÁ VÝMĚNA K UKOTVENÍ VNĚJŠÍHO OPLÁŠTĚNÍ A K OSAZENÍ VLASTNÍCH OKENNÍCH OTVORŮ.

POZN.2 - NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PO PROVEDENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍSTŘEŠKU BUDOU PROVEDENY NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 80mm NA HUTNĚNÉM NÁSYPU S KLADEČSKOU VRSTVOU V PLOŠE 38m2. DLAŽBA BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY. NOVÉ ČÁSTI LEMOVÁNÍ BETONOVOU ZAHRADNÍ OBRUBOU DO BETONOVÉHO LOŽE V CELKOVÉ DÉLCE 15m

POZN.3 - ÚPRAVA PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENA NOVÁ BETONÁŽ PODESTOVÉ A SCHODIŠTOVÉ DESKY S NADBETONOVANÝMI ČTYŘMI STUPNI Z BETONU C20/25 V TL.150mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 100/100/8 NA STÁVAJÍCÍ ZAČISTĚNOU KORUNU BOČNÍCH VYZDÍVEK A NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY. SCHODIŠTOVÁ DESKA SE STUPNI BUDE ZAČISTĚNA STĚRKOVÝM TMELEM ČI PŘEBROUŠENÍM, BUDE PROVEDEN HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVÝ SYSTÉM POD FLEXI LEPIDLO NOVÉHO PROTISKLUZNÉHO POVRCHU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC S TRÝSKANÝM POVRCHEM TL. 20mm SE ZAOBLENOU NÁSTUPNÍ HRANOU - SCHODOVKY. V PODESTĚ BUDE OSAZEN NOVÝ POZINKOVANÝ ŠKRABÁK NA OBUV ROZMĚRU 1,0x0,5m. NOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE OPATŘENO NOVÝM OCELOVÝM ZÁBRADLÍM A NOVÝM MADLEM VE VÝŠCE 1,0m NA NOVÉ ZÁVĚTRNÉ STĚNĚ

OCELOVÁ KONSTRUKCE NOVÉHO ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU

NA NOVĚ PROVEDENÉ ZÁKLADOVÉ PATKY S VBETONOVANOU ROZNÁŠECÍ DESKOU BUDOU NAVAŘENY NOVÉ SLOUPY Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ JAKL 120/120/6 S UKONČENÍM ROZNÁŠECÍ DESKOU. NA ROZNÁŠECÍ DESKU BUDOU NAVAŘENY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY HEB 180mm. S NADVAŘENÝMI PÁSOVINAMI PRO KOTVENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ. VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM A TROJNÁSOBNÝM KRYCÍM ALKYDOVÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY.

OCELOVÉ SLOUPY

OZN.	PROFIL	DÉLKA	HMOTNOST	POČET	CELKEM
S1	JAKL 120/120/6	4250 mm	85.37 kg	8 x	683.0 kg
				Hmotnost CELKEM	683.0 kg

OCELOVÉ VAZNICE

OZN.	PROFIL	DÉLKA	HMOTNOST	POČET	CELKEM
P1	HEB180	5650 mm	289.28 kg	2 x	578.56 kg
P2	HEB180	4000 mm	204.80 kg	2 x	409.60 kg
P3	HEB180	4450 mm	227.84 kg	2 x	455.68 kg
				Hmotnost CELKEM	1443.84 kg

OCELOVÁ KONSTRUKCE UPRAVOVANÉHO PŘÍSTŘEŠKU

NA NOVĚ PROVEDENÉ ZÁKLADOVÉ PATKY S VBETONOVANOU ROZNÁŠECÍ DESKOU BUDOU NAVAŘENY NOVÉ SLOUPY Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ JAKL 140/140/5 S UKONČENÍM ROZNÁŠECÍ DESKOU. NA NOVÉ A STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY BUDE NOVĚ NAVAŘENA VAZNICE Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ JAKEL 100/150/6 S NADVAŘENÝMI PÁSOVINAMI PRO KOTVENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ. NA STÁVAJÍCÍCH SLOUPECH ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NÁTĚR. VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ I NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY ZÁKLADNÍM A TROJNÁSOBNÝM KRYCÍM ALKYDOVÝM NÁTĚREM BÍLÉ BARVY.

OCELOVÉ SLOUPY

OZN.	PROFIL	DÉLKA	HMOTNOST	POČET	CELKEM
S2	JAKL 120/120/6	3000 mm	60.26 kg	2 x	120.52 kg
S3	JAKL 140/140/5	2500 mm	50.22 kg	2 x	100.44 kg
				Hmotnost CELKEM	220.96 kg

OCELOVÉ VAZNICE

OZN.	PROFIL	DÉLKA	HMOTNOST	POČET	CELKEM
P4	JAKL 100/150/5	3300 mm	58.58 kg	1 x	58.58 kg
P5	JAKL 100/180/5	3800 mm	76.33 kg	2 x	152.66 kg
P6	JAKL 100/180/5	3580 mm	71.91 kg	2 x	143.82 kg
P6	JAKL 100/180/5	3650 mm	73.32 kg	2 x	146.64 kg
				Hmotnost CELKEM	501.70 kg

POZN.1 - ZÁVĚTRNÁ STĚNA

BOČNÍ STRANA PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ BUDE CHRÁNĚNA NOVOU STĚNOU, PROVEDENOU POMOCÍ DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE S FASÁDNÍM DŘEVĚNÝM OBKLADEM SHODNÝM SE ŠTÍTOVÝM ZDIVEM. NOSNÉ PRVKY STĚNY KOTVENY DO STÁVAJÍCÍ FASÁDY A NA NOVÝ OCELOVÝ SLOUP ZASTŘEŠENÍ SCHODIŠTĚ. VE STĚNĚ PROVĚST PROSVĚTLOVACÍ NEOTEVÍRAVÉ OKNO 900/1500mm SE ZASKLENÍM POLYKARBONÁTEM TL. 5mm.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Jan Pospíšil		Ing. Petr Pflieger	
INVESTOR:		Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava Městská část Opava - Vlašovičky, Okružní 21/3, Vlašovičky	
MÍSTO STAVBY:		parc.č. 54 a 116 k.ú. Jarkovice	
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE VLAŠTOVKA - NOVÉ ZASTŘEŠENÍ		DATUM	05/2022
		FORMÁT	4xA4
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPEŇ PD	DSP
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP		1:100	D.05