



1.NP - objekt obsluhy SD

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.01	VSTUP/ZÁDVEŘÍ	cca 5,05
1.02	WC VEŘEJNOST (BEZBARIÉROVÉ)	cca 3,87
1.03	OBSLUHA SD, DENNÍ MÍSTNOST	cca 33,82
1.04	ŠATNA	cca 5,80
1.05	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	cca 5,30

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA
TOPNÝ VÝKON 3,9 kW (A-7/W35)
Pel = MAX.1,4 kW/400V
PRUŽNÁ PODLOŽKA-GUMA 10MM
ZÁKLAD S HLUKOVOU IZOLACÍ
ODVOD KONDENZÁTU (dod.STAVBY)

===== TOPNÁ VODA PRIMÁR Z TEPELNÉHO ČERPADLA
===== TOPNÁ VODA PRO RADIÁTORY 55/40°C

KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL		
ING.FUK					
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, 74601 OPAVA				FORMÁT	2 A4
AKCE: KYLEŠOVICE – SBĚRNÝ DVŮR SO 02 – OBJEKT OBSLUHY SD				DATUM	KVĚTEN 2022
				STUPEŇ	DPS
				ZAK. ČÍSLO	4/21/RP
ČÁST: VYTÁPĚNÍ				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH: PŮDORYS 1.NP				1:50	401