


PŮDORYS 1.NP (M 1:100)



LEGENDA JC:

- JČ – HLAVNÍ HODINY
- JČ – JEDNOSTRANNÉ HODINY S CIFERNÍKEM
- JČ – OBOUSTRANNÉ HODINY S CIFERNÍKEM
- JČ – ROZBOČOVACÍ KRABICE
- JČ – ŠKOLNÍ ZVONEK

LEGENDA MR:

- MR – ÚSTŘEDNA IP
- MR – ZESILOVAČ
- MR – REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ
- MR – REPRODUKTOR DO PODHLEDU
- MR – IP STANICE HLASATELE

LEGENDA PZTS:

- EXP – PZTS – KONCENTRÁTOR
- ZDR – PZTS – NAPÁJECÍ ZDROJ
- HUB – PZTS – POSILOVAČ SBĚRNICE
- PZTS – POHYBOVÉ ČIDLO–STROPNÍ
- PZTS – POHYBOVÉ ČIDLO
- PZTS – DETEKTOR POŽÁRU
- PZTS – FIHX 04/02

LEGENDA MaR:

- MaR – Snímač teploty a relevantní vlhkosti sběrnicový
- MaR – Řídící jednotka Mar (rozvaděč 36M do zdi)

LEGENDA SKS,CCTV a EVS:


- DR – SKS – DATOVÝ ROZVADĚČ
- SKS – PROPOJOVACÍ KRABICE ODF
- SKS – DATOVÁ ZÁSUVKA 2 X RJ–45
- CCTV – KAMERA
- CCTV – POČÍTAČ S MONITOREM
- EVS –VSTUPNÍ VIDEOJEDNOTKA
- EVS –VNITŘNÍ VIDEO JEDNOTKA

Upozornění : Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PAVILON K1V–A (1.NP)

Tabulka místností			Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Číslo	Jméno	Plocha [m2]
1.01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DÍVKY	18,99	1.13	HALA	61,85
1.02	HYGIENICKÁ KABINA DÍVKY	1,89	1.14	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	30,48
1.03	WC DÍVKY	1,01	1.15	VÝTAH	4,18
1.04	WC DÍVKY	1,01	1.16	STROJOVNA	3,70
1.05	WC DÍVKY	1,01			
1.06	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ INVALIDÉ	4,60			
1.07	NEOBSAZENO				
1.08	SOC. ZAŘÍZENÍ CHLAPCI	23,3			
1.09	WC CHLAPCI	1,18			
1.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2			
1.11	PŘEDSÍŇ PŘED WC-PEDAGOGOVÉ	1,7			
1.12	WC PEDAGOGOVÉ	1,18			



NÁZEV A MÍSTO AKCE : Základní škola Opava – Šrámkova 4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a stavební úpravy pavilonu UV13Z–0 a spojovacích krčků K1V–A, K2VZ–A, K4V–A		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz		
INVESTOR : Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.		
	KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2	3
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb D.1.4.2 – Elektronické komunikace	PODPIS :	4	5	6
	PROJEKTANT PROFESE :	7	8	9
NÁZEV VÝKRESU : SLP Systémy – 1.NP	PETR KUČERA	Č.VÝKR.		
	PODPIS :			
		STUPEŇ PD : DPS	D.1.4.2–14	
		MĚŘÍTKO : 1:100		
		DATUM : LEDEN 2024		