| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ rozvaděče | "MET"– OCEP "Z" | | |
| Počet polí | 1 | Dělení | – |
| Krytí–zavřený | IP44 | Otevřený | – |
| Přívod | Spol.uzem.soustava | Vývody | ÚT,ZT,OP,vodič PE |
| Rozměr: šířka – 400mm | hloubka – 200mm | výška – 300mm | |
| Nátěr : | DLE ZVYKLOSTI VYROBCE | | |

NÁZEV A MÍSTO AKCE :

ZŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce elektroinstalace
Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava
PAVILON "U1"


**INDETAIL s.r.o.**
Projektování elektrických zařízení
IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz


Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2,
příspěvková organizace
Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava

PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb
D.1.4.1 – Silnoproudá elektrotechnika

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

VYPRACOVAL :
LUKÁŠ KRÁTKÝ
PODPIS :

Č.PARÉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Č.VÝKR.

NÁZEV VÝKRESU :

Hlavní ochranná přípojnice budovy MET

STUPEŇ PD : DPS
MĚŘÍTKO : ---
DATUM : ZÁŘÍ 2023

D.1.4.1–17