

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODŮ A UZEMNĚNÍ

Číslo revize: 2023-10-010 H

revize dle normy ČSN 332000-6, ČSN EN 62305-3

Revizní technik:

René Palarčík
Lískovecká 2868 Frýdek-Místek 7380
Ev.č.: 12557/7/20/R-EZ-E2/A
e-mail.: elprofex@email.cz

INVESTOR:

Statutární město Opava
Revidovaný objekt:
Zimní stadión – náhradní ledová plocha
Parcela č. 1959/19
k.ú. Opava – Předměstí 746 01

Datum zahájení revize: 30.07.2023

Datum ukončení revize: 30.07.2023

Datum vystavení revizní zprávy: 31.07.2023

Ostatní, jiné údaje:

Počasí v posledních třech dnech: Jasně – slunečno - sucho

Skupina: LPS 3

Okolní půda: Zemina, návoz

Měření zemních odporů provedeno přístrojem: EUROTTEST-COMBO

Výr. Číslo: 11270651

Další použité měřicí přístroje: -----

Celkový posudek: Revidované zařízení – hromosvod, chrání objekt před bleskem,
schopno bezpečného provozu

Tato zpráva o revizi má: 2 stran(y)

Počet vyhotovení zpráv: 3 krát

Revizní zpráva vypracována dne: 31.07.2023

Revizní zpráva předána 01.08.2023

Rozdělovník:

1x – revizní technik

2x – provozovatel

.....
podpis provozovatele

.....
podpis a razítko revizního technika

