

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Lichvár Martin

Šafaříkova 9
74601 Opava

Vaše žádost ze dne, značka:
12.05.2025

Naše značka:
077250004

Vyřizuje:
Ing. Lumír Kunčík

dne:
29.05.2025

Věc: Odstranění části stavby

Jedná se o odstranění části stavby objektu občanské vybavenosti s názvem Slezanka.

Místo: Opava, parc.č. 265/3, 260/7, 265/5, 270, 593 k.ú. Opava -Město"
Stavebník: Statutární město Opava

Plochy potřebné pro provedení demiličních prací, plochy zařízení staveniště a plochy pro dočasný zábor sloužící k vjezdu a výjezdu vozidel stavby budou oploceny mobilním oplocením plným. Přejícným dopravním značením budou označeny i uzavřené pěší trasy. Obchozí trasy není nutno specifikovat s ohledem na místo realizace a související pěší trasy neuzavírané. Lávky přes výkopy nebudou zřizovány, protože veškeré plochy stavby budou oploceny.

Upozornění:

- v případě zřizování dočasného průchodu přes výkop zakrytím nebo lávkou, tato musí být široká nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, zpravidla sokl s výškou nejméně 100 m. Oboustranně musí být opatřena zábradlím nebo plným ohrazením do výšky minimálně 900mm.
- mobilní patky mobilního oplocení umístěné v kontaktu s pochůzí plochou chodníku a veřejného prostranství nesmí tvořit překážku. Doporučuje se kotvit oplocení do krajních otvorů patek a patku natočit do plochy staveniště nebo ve směru oplocení.

Ing. Lumír Kunčík, Odborný konzultant

Adr. střediska: ,
Adr. doručovací: Kylešovská 49, 74601 Opava
+420602147537, lumir.kuncik@seznam.cz