

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Novák Zbyněk, Ing.
Čajkovského 1595 / 49
74601 Opava

Značka: 9773/V025444/2024/PO
ID stavby: 337298652

Ostrava, dne: 30.9.2024

Věc: **Cyklostezka Opava - Oldřišov**

Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)
Investor: Statutární město Opava

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko automaticky.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu cyklostezky v extravilánu mezi městskou částí Opava – Kateřinky a začátkem katastrálního území Oldřišov. Stavba bude realizována na pozemcích parc.č. 2333/1, 2333/8 a 2333/9, k.ú. Kateřinky u Opavy.

Začátek úpravy je situován na konci místní komunikace Filípkovy v Opavě, před jejím vyústěním na silnici I/46 (ul. Ratibořskou). Z tohoto místa je v současnosti vedena v délce 2.045 m směrem do Oldřišova stávající veřejná účelová komunikace, která má charakter polní cesty. Vlastní stavba cyklostezky (C8) má délku 1978 m a její začátek je situován ve vzdálenosti 66 m od napojení stávající účelové komunikace na místní komunikaci Filípkovu. Trasa stezky bude následně vedena v profilu stávající polní cesty až po napojení na stávající společnou stezku pro chodce a cyklisty (C9) na rozhraní katastrálních území Kateřinky u Opavy a Oldřišov. Povrch vozovky stávající účelové komunikace v délce 60 m na začátku úpravy bude pouze opraven frézováním a pokládkou nového živичného krytu.

Dešťové vody ze zpevněného povrchu cyklostezky budou likvidovány stejně jako v současnosti, tzn. zásakem do okolního zatravněného terénu, který navazuje na nezpevněné krajnice lemující asfaltový kryt po obou stranách stezky.

Rozsah stavby:

celková délka úpravy	2044 m
délka samostatné cyklostezky (C8)	1978 m

Skladba zpevněné plochy nad vodovodním řádem DN 300 GGG:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50 mm, horní podkladní vrstva ze štěrkodrti tl. 150 mm, dolní podkladní vrstva ze štěrkodrti min. tl. 150 mm, filtrační – separační netkaná geotextilie, celkem tl. min. 390 mm

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby v zájmovém území v k.ú. Kateřinky u Opavy dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodním řádem DN 300 GGG, který je v místě křížení navržené cyklostezky uložen v chrániče DN 600 SKL** – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (středisko vodovodních sítí Opava tel.č. 553 699 131). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Značka: 9773/V025444/2024/PO

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Upozorňujeme, že se v předmětné lokalitě nachází **zrušený vodovodní řad DN 300 O** – viz mapová příloha (zrušený vodovod zakreslen žlutou barvou).

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- **Před** zahájením a po ukončení prací **požadujeme** uvedenou lokalitu fyzicky zdokumentovat za účasti provozních pracovníků střediska vodovodních sítí Opava tel.č. 553 699 131. O předání a převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu **nesouhlasíme** s vydáním souhlasu o užívání stavby.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody, včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Značka: 9773/V025444/2024/PO

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 38

Romana Janišová
teamleader oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.