



POSPX0081X4F

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30.10.2025

Naše č.j.: POD/17491/2025

Spis. zn.: 923.1_5

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Táňa Kudělová

Tel.: 596657269

E-mail: Táňa.Kudelova@pod.cz

Datum: 30.11.2025

AmunPro s. r. o.

Třanovice 1

73953 Hnojník

PD „Městské koupaliště Opava – Oprava objektu Úpravny vody“ – stanovisko správce povodí a správce vodních toků

Byli jsme požádáni o stanovisko k projektové dokumentaci „Městské koupaliště Opava – Oprava objektu Úpravny vody“ (AmunPro s.r.o., 7/2025). Úpravna vody se nachází na pozemku p.č. 2133/6 v k.ú. Opava-Předměstí a v obci Opava. Investorem je Město Opava.

Projektová dokumentace řeší opravu objektu úpravny vody. Úpravna vody má čtvercový půdorys. Bude provedena výměna okenních a dveřních otvorů, oprava fasády, výměna klempířských prvků, nové vnitřní omítky včetně malby, vybourání stávajících venkovních spádových betonů a jeho nové provedení včetně ochranného nátěru betonu, osazení vpustí, dopojení sprch, oprava hydroizolační vrstvy v rámci střechy objektu, povrchové úpravy stávajících zámečnických konstrukcí, vybourání a provedení vnitřních betonových podlah atd.

Úpravna vody je situována na pravém břehu vodního toku Velká (IDVT 10100438), v úrovni říčního km 0,45 (podle technickoprovozní evidence státního podniku Povodí Odry), ve vzdálenosti cca 180 m od horní břehové hrany a na pravém břehu vodního toku Opava (IDVT 10100014), v úrovni říčního km 38,7 (podle technickoprovozní evidence státního podniku Povodí Odry), ve vzdálenosti cca 200 m od horní břehové hrany. Úpravna vody se nachází v záplavovém území vodního toku Velká (mimo jeho aktivní zónu), které bylo stanoveno Magistrátem města Opavy dne 4.12.2015 pod č.j. MMOP 144353/2015. Záplavové území vodního toku Opava, bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 12.8.2014 pod č.j. MSK 40726/2014. Podle našich informací není úpravna vody situována v ochranném pásmu jiného vodního zdroje.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0300 Opava od toku Plštský potok po tok Moravice. Tento vodní útvar byl vymezen jako přirozený, nebylo v něm dosaženo dobrého chemického stavu a jeho ekologický stav je střední. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska správce povodí (§ 54 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění) a správce výše uvedených vodních toků k Vaší žádosti uvádíme následující stanovisko:

- Proti výše uvedené projektové dokumentaci nemáme námitek.
- Upozorňujeme, že státní podnik Povodí Odry nenese zodpovědnost za škody na majetku investora, které budou způsobeny působením vody, odchodem ledů, pádem stromů břehového a doprovodného porostu, změnou trasy, nivelety toku či vyběžením vody v případě povodňových průtoků a jinými nepředpokládanými vlivy vodního toku.

Správce povodí posoudil vliv záměru "Městské koupaliště Opava – Oprava objektu Úpravny vody" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací