


SONDA S1

Identifikace stavby	MŠ Šrámkova, Šrámková 1333/6 Opava		
Identifikace sondy	Střecha Budovy A, jižní část		
			
Zhotovitel	LAMBDA energy s.r.o., Oldřichova 49, 128 00 Praha 2 IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535		
Sondu provedl	Ing. Ivo Lobodáš Ing. Jindřich Cendelín Patrik Kuča	Dne	1.9.2025
Povětrnostní podmínky	Polojasno 19-21°C. V době provedení sond bez deště.		
Zjištěná skladba	Krytina z mPVC	1,5 mm	Zjištěno sondou
	Geotextilie 300g/m²	3,0 mm	Zjištěno sondou
	Tepelná izolace EPS 100 S	200 mm	Zjištěno sondou
	Stávající lepenka 3 vrstvy	10 mm	Zjištěno sondou
	ŽB deska	250 mm	Z projektové dokumentace
	Celkem tloušťka	464,5 mm	
Slovní komentář	<p>Střešní konstrukce je tvořena plochou jednoplášťovou střechou, která je spádovaná k vnitřním střešním vtokům. Střešní konstrukce prošla v roce 2008 rekonstrukcí, kdy bylo na stávající skladbu provedeno zateplení EPS 100S tl. 200 mm s konečnou krytinou z mPVC.</p> <p>Zjištění 1: Střešní konstrukce nevykazuje poruchy či závažná porušení. Objevují se drobnosti např. u jednotlivých prostupů je viditelná degradace izolačních tmelů a drobné poškození sváru u koutu mPVC fólie.</p>		



Fotodokumentace z provedené sondy